



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.22.2021

Rumia, dnia 14.12.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Wykonanie projektu budowlanego trzech zbiorników retencyjnych”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 30.11.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00292010/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 08.12.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00304425/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie orientacyjnej długości rurociągu DN1200 i dwóch rurociągów DN800. W OPZ parametry te nie zostały określone.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że orientacyjna długość rurociągów wynosi:

DN1200 – 1880 m,
1 – DN800 – 810 m,
2 – DN800 – 870 m.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje czy obowiązujący MPZP dopuszcza możliwość lokalizacji projektowanych zbiorników na działkach nr 29/1 i 35/1 obręb 14.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Obowiązujący plan MPZP dopuszcza budowę zbiorników na działkach nr 29/1 i 35/1 obręb 14 w Rumi.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z zapytaniem o orientacyjną powierzchnię zlewni, z której będą odprowadzane wody rurociągami na kanale DN1200 i dwóch kanałach DN800.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ustalenie powierzchni zlewni leży po stronie Wykonawcy, jednakże wg posiadanych danych:

Powierzchnia zlewni dla DN1200 – wg naszych szacunków ok. 140 ha.

Powierzchnia zlewni dla 1-DN800 – 34,60 ha, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną na modernizację kolektora kd800.

Powierzchnia zlewni dla 2-DN800 – 26,80 ha, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną na modernizację kolektora kd800.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych