


**DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU**

134202-27691-1-R

Delegatura w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23 ☎ (075) 752 68 65, 767 63 85	 dwkz-ig@dwkz.pl http://wiosz.ibip.wroc.pl/public/
--	---

JG/N.5183.306.2016.KCh
L.dz. 10648

Jelenia Góra, 2016-04-04

Elżbieta Paszkiewicz
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
„VANELLUS”
ul. Kazimierza Wlk. 29a
50-077 Wrocław

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 24.03.2016 r. (data wpływu 30.03.2016r.), dotyczący wydania wytycznych konserwatorskich w sprawie prac remontowych planowanych do wykonania w zabytkowym Ratuszu w Lubawce, obejmujących: naprawę pęknięć i ubytków, renowację detali, malowanie elewacji, remont bądź wymianę obróbek blacharskich i parapetów, wymianę instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego na elewacji oraz zabezpieczenie przed wilgocią, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że przy realizacji powyższych prac należy przestrzegać następujących zasad:

- należy osuszyć zawilgocone ściany, sprawdzić drenaż oraz odprowadzanie wód opadowych;
- umieścić izolację przeciwwilgociową fundamentów;
- zastosować materiały dedykowane do remontu obiektów zabytkowych;
- należy położyć tynki renowacyjne w miejscach zawilgoconych;
- na elewacjach użyć kolorystyki jasnej, stonowanej, w oparciu o badania stratygraficzne;
- zachować profilowania gzymsów;
- wymienione instalacje umieścić w tynku;
- umieścić stylizowane oprawy lamp;
- zachować kamienne elementy na elewacjach;

- należy sporządzić projekt budowlany i przedłożyć do uzgodnienia w Delegaturze WUOZ.

Program konserwatorski dla posagu św. Jana Nepomucena znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku powinien zostać sporządzony przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki o specjalności w zakresie konserwacji rzeźby.

Jednocześnie informujemy, że powyższa opinia nie stawowi uzgodnienia zamierzenia budowlanego i nie zwalnia inwestora od obowiązku uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia robót, stosownie do przepisów prawa budowlanego, jak również uzyskać zezwolenie konserwatorskie w Delegaturze WUOZ.

Z poważaniem
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze
2 *op. Wojciech Kapalczyński*
mgr Wojciech Kapalczyński

Do wiadomości:

1. a/a KCh