


- ISTN. OKABLOWANIE KAMER
DO UŁOŻENIA W RURKACH P/T
PROJ.KABEL SIECIOWY UTP
ROZPRAWIADZENIE WENIATRZ I WPIĘCIE DO SZAFY
W ZAKRESIE INWESTORA
- PROJ.KABEL ELEKTRYCZNY DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA
- PROJ.PRZEBIEG PRZECZ. SCIANE ZEWNĘTRZNY
- KAM.
ISTN. KAMERY. PUSZKI DO WKUCIA.
KAMARY MONTOWAĆ NA PUSZKACH
- CIĄG GŁÓWNY OROPROWANIA WYKONAĆ RURKA GIĘTKĄ Ø32 P/T



1. ROZPARZYŃC ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMO PODANO W METRAH, WMIARY W CENTYMETRAH
4. WYKORZYSTYWAJĄC ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP.: SKALOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTĄ W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WYBURZEN I DEMONTAŻU
6. PRZEWODY NISKONAPĘCIOWE UŁOŻONE W GYZYSE NALEŻY UMIEŚCIĆ W PROUŁOCIE GIĘTKIEJ Ø32 UŁOŻONEJ P/T
7. PRACOWY NIECZYNNE I OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTN. WRAZ Z INSTALACJĄ DO DEMONTAŻU

VANELLUS					BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE 50-077 Wrocław, ul.Kazimierza Wlk.29a		Czołkowska Agnieszka tel./fax(071)5448217, 691022211	
Inwestor		Gmina Lubawka p.l.Wolności 1, 58-420 Lubawka						
Obiekt		Ratusz p.l.Wolności 1, 58-420 Lubawka						
Temat		Stadium PROJEKT WYKONAWCZY						
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce								
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Bronza			
Projektant	Ludwik Adamiak	96/99/DUW		06.2016	ELEKTRYCZNA			
Opracował				06.2016	Skala			
Sprawdził	inż.Andrzej Brons	59/90/UW		06.2016	1:100			
Tytuł rys.		Nr rysunku				E/104		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ELEWACJA WSCHODNIA								