



1/01	WIATROLAP	4,00m ²	1/14	LOKAL NR 1	12,85m ²	1/22	LOKAL NR 5	16,50m ²	1/30	LOKAL NR 9	16,50m ²
1/02	HOLL	34,80m ²	1/15	ŁAZIENKA	5,20m ²	1/23	ŁAZIENKA	4,60m ²	1/31	ŁAZIENKA	4,60m ²
1/03	SALON	24,53m ²		RAZEM	18,05m ²		RAZEM	21,10m ²		RAZEM	21,10m ²
1/05	KORYTARZ	10,80m ²	1/16	LOKAL NR 2	13,45m ²	1/24	LOKAL NR 6	19,20m ²	1/32	WIATROLAP	5,85m ²
1/06	SALA REHABILITACJI	13,30m ²	1/17	ŁAZIENKA	5,75m ²	1/25	ŁAZIENKA	4,60m ²	1/33	KORYTARZ	73,25m ²
1/07	WC PERSONELU	3,90m ²		RAZEM	19,20m ²		RAZEM	23,80m ²		RAZEM PARTER	409,63m ²
1/08	SALA ZABIEGOWA	13,80m ²	1/18	LOKAL NR 3	16,30m ²	1/26	LOKAL NR 7	15,85m ²			
1/09	KUCHNIA	10,50m ²	1/19	ŁAZIENKA	6,60m ²	1/27	ŁAZIENKA	4,60m ²			
1/10	KORYTARZ	8,90m ²		RAZEM	22,90m ²		RAZEM	20,45m ²			
1/11	POM. PORZĄDKOWE	2,95m ²	1/20	LOKAL NR 4	13,00m ²	1/28	LOKAL NR 8	15,50m ²			
1/12	WC OGÓLNODOSTĘPNE	5,75m ²	1/21	ŁAZIENKA	4,60m ²	1/29	ŁAZIENKA	4,60m ²			
1/13	POM. ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO-BIUROWE	13,00m ²		RAZEM	17,60m ²		RAZEM	20,10m ²			

Legenda:



Centrala nr artykułu: 735000
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP- z wezw. lek i wyśw LCD
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaż 2,2m

Przycisk przywoławczy,
nr art. 735090 + płytka art. 735804 + płytka art.
204104, montaż 0,7-1,5m

LEGENDA

- ŚCIANY ZAMUROWANE
- ŚCIANY NOWE
- WYKUCIA

Temat	INSTALACJA PRZYZYWOVA	Nr rys. 3
Obiekt	PRZEBUDOWA IŚNIEJĄCEGO BUDYNKU BŁĘJ SZKOŁY POUSTAWOWEJ wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przeznaczeniem na cele mieszkalne - ANEKS	Data: 12.2019
Adres budowy	Bukowa, gm. Osiek dz. nr 563	Skala/Format 1:50/A2+
Branża	Elektryczna	Nr upr. Podpis
Projektant	inż. L. Wojewski	21/7b/77
Wykonawca	inż. inż. M. Sznajder	SW/0056/P00/03