



PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI  
Sp. z o.o. w Dębnie

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95  
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl

STACJA  
UZDATNIANIA WODY

74 - 400 DĘBNO  
ul. Kosynierów 23  
tel. 95 760 26 64

OCZYSZCZALNIA  
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO  
ul. Kostrzyńska 28  
tel. 95 760 29 77

PRZEPOMPOWNI  
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO  
ul. Ofiar Katynia  
tel. 95 760 25 54

GMINA DĘBNO  
ul. Piłsudskiego 8  
74-400 Dębno

Wasz znak : PP/0701/2020  
Nasz znak : DT-5014/42/2020

z dnia : 01.01.2020r.  
Dębno, dnia : 15.06.2020 r.

Dotyczy : wydania warunków technicznych podłączenia hydrantu DN 80 zlokalizowanej w m. Smolnica dz. nr 258.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na zamontowanie nowego hydrantu na działce 258.

Pobór wody może nastąpić z sieci wodociągowej o średnicy DN Ø 80 mm z rur z tworzywa sztucznego PCV zlokalizowanej w drodze na głębokości około 1,5 m p.p.t.

Na przewodzie wodociagowym zaprojektować hydrant p/poż nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierзовą z pełnym przelotem, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Hydrant nadziemny oznakować zgodnie z normą PN-EN-92/N-01256/04

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zapewni wydajność hydrantu 5 dm<sup>3</sup>/s dla jednostki osadniczej.

Rzędne i przebieg sieci wodociągowej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 1000.

Warunkiem włączenia się do sieci wodociągowej jest opracowanie dokumentacji technicznej uzgodnionej jej w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dokonanie zgłoszenia wykonania projektowanych przyłączy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie **zastrzega sobie** wyłączność wykonania włączenia w czynną sieć wodociagową w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą.

Po wykonaniu przyłącza **przed jego zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego załączając 1 egz. szkicu geodezyjnego. Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie SHP i DXF) sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PREZESZARZĄDU

*Tomasz Maruszczak*  
Tomasz Maruszczak

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500
- Do wiadomości :
- Urząd Miejski w Dębnie.

KONTO : BANK GBS o/DĘBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246

REGON: 210238147 KRS: Sąd Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitał zakładowy 10.182.000, z

