



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

**74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl**

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 23
tel. 95 760 26 64

GMINA DĘBNO
ul. Piłsudskiego 8
74-400 Dębno

Wasz znak : PP/0701/2020
Nasz znak : DT-5014/42/2020

z dnia : 01.01.2020r.
Dębno, dnia : 15.06.2020 r.

Dotyczy : wydania warunków technicznych podłączenia hydrantu DN 80 zlokalizowanej w m. Smolnica dz. nr 258.

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na zamontowanie nowego hydrantu na działce 258.

Pobór wody może nastąpić z sieci wodociągowej o średnicy DN \varnothing 80 mm z rur z tworzywa sztucznego PCV zlokalizowanej w drodze na głębokości około 1,5 m p.p.t.

Na przewodzie wodociągowym zaprojektować hydrant p/poż nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierkową z pełnym przelotem, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Hydrant nadziemny oznakować zgodnie z normą PN-EN-92/N-01256/04

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewni wydajność hydrantu 5 dm³/s dla jednostki osadniczej.

Rzędne i przebieg sieci wodociągowej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 1000.

Warunkiem włączenia się do sieci wodociągowej jest opracowanie dokumentacji technicznej uzgodnienie jej w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dokonanie zgłoszenia wykonania projektowanych przyłączy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie **zastrzega sobie** wyłączność wykonania włączenia w czynną sieć wodociągową w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą.

Po wykonaniu przyłącza **przed jego zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego załączając 1 egz. szkicu geodezyjnego. Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie **SHP i DXF**) sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZĄDU
Mon
Tomasz Maruszczak

W załączeniu :
- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500
Do wiadomości :
- Urząd Miejski w Dębnie.