



## Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

06-500 Mława

tel./fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20

[www.powiatmlawski.pl](http://www.powiatmlawski.pl) ; [www.pzdmlawa.pl](http://www.pzdmlawa.pl)

Mława, dnia 19 listopada 2021 r.

**PZD.DT.2310.17.2021**

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający informuje, że w dniu 18.11.2021 r. w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o informację czy w ramach aktywnych przejść dla pieszych mają wchodzić znaki D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi przed przejściem dla pieszych oraz dodatkowo na wysięgniku nad przejściem dla pieszych.
2. Prosimy o informację czy w ramach przebudowy istniejącego chodnika należy wymienić również krawężniki i obrzeża, które przystają do chodnika.
3. Prosimy o wskazanie, czy znak aktywny nad przejściem dla pieszych należy umieścić na maszcie wysięgnikowym np. MSŁ.
4. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie opraw oświetleniowych LED o mocy 30W.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zasilania hybrydowego podłączeniem kablowym do istniejącej sieci energetycznej.
6. Prosimy o wskazanie wielkości znaków aktywnych D-6 oraz średnicy lamp LED znajdujących się nad lampą LED.

W odpowiedzi na ww. wiadomość, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1) W ramach aktywnych przejść dla pieszych mają wchodzić znaki D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi przed przejściem dla pieszych oraz dodatkowo na wysięgniku nad przejściem dla pieszych, przy czym Zamawiający informuje, że przedmiotowe oznakowanie istnieje już w następujących lokalizacjach:

- Morawy (droga powiatowa nr 2347W),
- Zawady (droga powiatowa nr 2333W),
- Mława (w obrębie skrzyżowania ulic: Szpitalnej, PCK i Dobrskiej).

Ad. 2) Wymiana krawężników i obrzeży, które przystają do chodnika, wymagana jest dla następujących lokalizacji:


- Morawy (droga powiatowa nr 2347W),
- Zawady (droga powiatowa nr 2333W),
- Bogurzyn (droga powiatowa nr 4640W).

Ad. 3) Zamawiający potwierdza, że znak aktywny nad przejściem dla pieszych należy umieścić nad masztem wysięgnikowym.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że zastosowane oświetlenie musi być zgodne z wytycznymi: WR-D-41-4 – *Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.*

Ad. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zasilania hybrydowego podłączeniem kablowym do istniejącej sieci energetycznej.

Ad. 6) Oznakowanie musi być zgodne z zapisami *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2311 ze zmianami).

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
  
inż. Leszek Ślubowski