

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW**INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE**

Remontu kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	Istniejąca rozdzielnica budynku TG -zabudowa rozłącznika bezp. DO2 63A 3P wkł. 16A - zabudowa rozłącznika bezp. DO2 35A 3P wkł. 16A - zabudowa rozłącznika bezp. DO2 35A 3P wkł. 25A - zabudowa rozłącznika bezp. DO2 35A 3P wkł. 25A -zabudowa rozłącznika bezp. DO2 25A 3P wkł. 25A	kpl.	1	wyposażenie wg rys. E8
2	TP20 –tablica rozdzielcza, podtynkowa 63A IP31 II klasa izolacji wym. 430x600x150mm	kpl.	1	wyposażenie wg rys. E7,E11
3	TP01 –tablica rozdzielcza, podtynkowa 63A IP31 II klasa izolacji wym. 430x600x150mm	kpl.	1	wyposażenie wg rys. E5,E9
4	TP101 –tablica rozdzielcza, podtynkowa 63A IP31 II klasa izolacji wym. 595x780x150mm	kpl.	1	wyposażenie wg rys. E6,E10
5	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 3x4mm ² -1kV	m	20	
6	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 5x6mm ² -1kV	m	65	
7	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 5x2,5mm ² -1kV	m	20	
8	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 7x1,5mm ² -1kV	m	50	
9	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 5x4mm ² -1kV	m	60	
10	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 5x2,5mm ² -1kV	m	20	
11	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 3x2,5mm ² -1kV	m	200	
12	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 4x1,5mm ² -1kV	m	30	
13	Przewód bezhalogenowy typ N2XH-J 3x1,5mm ² -1kV	m	450	
14	Przewód bezhalogenowy N2XH-J 1x4 mm ² -1kV	m	50	
15	Wyłącznik świecznikowy bryzgoszczelny p/t 16A 250V IP44, puszka podtynkowa	kpl.	1	
16	Wyłącznik pojedynczy p/t 16A 250V IP44, puszka podtynkowa	kpl.	8	
17	Wyłącznik schodowy p/t 16A 250V IP44, puszka podtynkowa	kpl.	12	
18	Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem 3-faz. 3P+N+PE 16A 400V	kpl.	5	
19	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoszczelne p/t 16A 250V IP44 z uziemieniem, puszka podtynkowa	kpl.	5	
20	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoszczelne p/t 16A 250V IP44 z uziemieniem, puszka podtynkowa	kpl.	15	
21	Rozgałęźnik instalacyjny uniwersalny, izolacyjny do 4mm ²	szt.	35	
22	C1 - oprawa oświetleniowa nastropowa PC 54W T5 E IP65 840	kpl.	17	
23	D1 - oprawa oświetleniowa nastropowa LED 2600lm 22W IP40 840	kpl.	10	
24	D2 - oprawa oświetleniowa nastropowa LED 4400lm 37W IP40 840	kpl.	10	
25	F1 - oprawa oświetleniowa nastropowa 2x24W TC-L PLX IP44 840	kpl.	3	
26	AW1 - oprawa awaryjna asymetryczna LED 3W 1h AT SE	kpl.	7	
27	AW2 - oprawa awaryjna kierunkowa LED 1,2W 1h AT SE	kpl.	6	
28	AW3 - oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W 1h AT SE IP65 -20st.C	kpl.	2	
29	Rurka osłonowa PCV50	m	2	
30	Rurka osłonowa PCV37	m	3	
31	Rurka osłonowa PCV28	m	3	
32	Rurka osłonowa giętka PCV22	m	50	
33	Korytka perforowane szer. 150	m	24	

34	Konstrukcja wsporcza korytka kablowego	kpl	20	
35	LSW – lokalna szyna wyrównawcza	kpl.	2	
36	Zwód poziomy FeZn Ø 8mm	m	20	
37	Maszt odgromowy h=1,5m	kpl.	5	
38	Zacisk rozgałęźny, krzyżowy	kpl.	5	
39	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach	kpl.	1	
40	Przesunięcie istniejącej skrzynki rozdzielczej	kpl.	1	