



WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sezonowego obiektu sanitarnego w Rzucewie”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Mapa do celów projektowych w projekcie jest bardzo źle czytelna i nie widać przebiegu przyłącza do wykonania. W opisie technicznym również nie jest podana ilość kabla przewidziana dla przyłącza elektrycznego jak i również odległości wykonania wody i kanalizacji do istniejących sieci. Te informacje są niezbędne do wykonania prawidłowego kosztorysu. Prosimy o udostępnienie informacji.

Odpowiedź na pytanie 1

Przyłącze energetyczne – 12,0mb
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – ok. 7,0mb - patrz rys. S-02
Przyłącze wodociągowe – 4,0m – patrz rys. S-02

Pytanie 2

Na mapie do celów projektowych w opisie przyłączy został zaprojektowany przewód elektryczny YKY 5 x 4. Przepisy wymagają YKY 5 x 6. Prosimy o zaakceptowanie istotnej zmiany

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający akceptuje przewód elektryczny YKY 5x6mm².

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie proponowanego wykonania przyłączy celem właściwej wyceny realizacji.

Odpowiedź na pytanie 3

Proponowany przebieg przyłącza zgodnie z PZT.

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie wydanych warunków wod-kan oraz elektrycznych

Odpowiedź na pytanie 4

Warunki zostały załączone do dokumentacji projektowej. Z uwagi na istniejące przyłącze wodociągowe i energetyczne na terenie przedmiotowej działki nie ma potrzeby występować o nowe warunki techniczne.

Zał. Nr 1 – do odpowiedzi na pytanie 1

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck

Jerzy Tkaczyk