



### Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605; dalej Pzp),

**w dniu 05.10.2023 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **„Budowa parkingu na os. Czyżkówko w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj”**, Nr sprawy **047/2023**.

**Uwaga:** Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień lub zmian Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania – zestaw I z dnia 27.09.2023 r.**

1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów.

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający załącza do postępowania przedmiar z zastrzeżeniem, że jest to materiał wyłącznie poglądowy. Zadanie realizowane jest w formule projektuj i buduj, w związku z czym wartości w załączonym przedmiarze mogą ulec zmianie w zależności od przyjętych rozwiązań w projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w oparciu o wszystkie przekazane w postępowaniu materiały.

II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, zmienia treść SWZ wraz z załącznikami w następujący sposób:

1. W załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wprowadza zmiany:

a) wykreśla **zdanie nr 9 w pkt 2.1. „Rozwiązanie sytuacyjne”** o brzmieniu:

*„Planuje się powierzchnie stanowisk postojowych oddzielone kostką o kształcie cegiełki w kolorze czarnym.”*

b) zmienia treść **zdań nr 5-8 w pkt. 2.4. „Odwodnienie”**, które po zmianie otrzymują brzmienie:

*„Planuje się wykonanie jednej studni rewizyjnej. Projektowana jest studnia betonowa  $\phi 1200$ . Studnia będzie połączona przez projektowane kanały kanalizacji deszczowej. Studnia rewizyjna wykonana zostanie jako szczelna DN 1200 zwieńczona włazem klasy D400 z żeliwa szarego z rygłem lub zamkiem.”*

c) zmienia treść **pkt 2.6. „Konstrukcja nawierzchni”**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„2.6. Konstrukcja nawierzchni*

- *Projektowana konstrukcja jezdni manewrowej na parkingu oraz miejsc dla niepełnosprawnych*

nawierzchnia z kostki betonowej szarej	gr. 8 cm
warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4	gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, 0/16mm	gr. 15 cm
warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5	gr. 10 cm
podłoże gruntowe	
	RAZEM
	gr. 36 cm

Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40 cm	gr. 10 cm
warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4	gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, 0/16mm	gr. 15 cm
warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5	gr. 10 cm
podłoże gruntowe	
	RAZEM gr. 38 cm

## „2.8. Zestawienie powierzchni projektowych

*Wymiary stosowanych obrzeży i krawężników;*

## Wielkości projektowanych nawierzchni

**SUMA:** 1 041.00 m<sup>2</sup>

Opór krawężników ma mieć wysokość 2/3 ich wysokości. Prefabrykaty betonowe mają charakteryzować się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%.”

- e) zmienia treść **tiretu nr 6 w pkt 6. „Wymagania technologiczne”**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym OPZ, stanowiący **nowy Załącznik nr 2 do Umowy**, oznaczony „**ZMIANA Nr 1 SWZ**”



- f) zmienia treść **zdań nr 5-7 w pkt. 1.2.2. „Zakres branży sanitarnej”**, które po zmianie otrzymują brzmienie:

*„Planuje się wykonanie jednej studni rewizyjnej. Projektowana jest studnia betonowa  $\phi$ 1200. Studnia będzie połączona przez projektowane kanały kanalizacji deszczowej.”*

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym PFU, stanowiący **nowy Załącznik nr 3 do Umowy**, oznaczony **„ZMIANA Nr 1 SWZ”**

- III. W związku z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ określonymi w **pkt. I. i II. niniejszego pisma**, w załączeniu Zamawiający przekazuje następujące załączniki:

- 1) BBO Czyżkówko – przedmiar;
- 2) BBO Czyżkówko – rys. 2 – Plan sytuacyjny, **stanowiący nowy załącznik do PFU**, oznaczony jako **„ZMIANA Nr 1 SWZ”**;
- 3) BBO Czyżkówko – rys. 4 – Przekroje konstrukcyjne, **stanowiący nowy załącznik do PFU**, oznaczony jako **„ZMIANA Nr 1 SWZ”**;
- 4) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 2 do SWZ**, oznaczony **„ZMIANA Nr 1 SWZ”**;
- 5) Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 3 do SWZ**, oznaczony **„ZMIANA Nr 1 SWZ”**;

- IV. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2023 r. godz. 10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- *dotychczasową datę „12.10.2023 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „17.10.2023 r.”*  
*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

- *dotychczasową datę „10.11.2023 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „15.11.2023 r.”*

- V. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą.

- VI. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 821274**).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

*podpis nieczytelny*

*Wojciech Nalazek*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)