

## WYKONAWCY

CUW. 271.3.2023

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) pn.:

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”**

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00141628/01 z dnia 2023-03-20

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów w SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

#### **Pytania Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:**

1. Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie modułu PV, którego wysokość wynosi mniej niż 1750mm?

Odp. : Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie modułu, którego przednia szyba ma mniej niż 3mm grubości? Zmniejszenie grubości szkła nie powoduje utraty odporności na nacisk lub uderzenie np. kuli gradowej. Potwierdzają to stosowne certyfikaty.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

3. Biorąc pod uwagę łańcuchy dostaw, warunek, aby moduły były nie starsze niż 9 miesięcy jest bardzo trudny do spełnienia i ogranicza konkurencyjność postępowania wyłącznie do wąskiej grupy dostawców/producentów, którzy będą w stanie spełnić ten warunek.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie paneli starszych niż 9 miesięcy w momencie montażu. Zapis taki w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności, a zapewnia Zamawiającemu moduły z bieżącej produkcji lub stosunkowo niedawno wyprodukowane. Warunek łatwy do sprawdzenia u dostawców komponentów fotowoltaicznych przed złożeniem oferty.

Kierownik CUW w Ośnie Lubuskim