GEOPROGRAM Sp. z o.o.
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
NIP:967-141-77-14
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

ZAŁĄCZNIK 8

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Warstwa	Próba	Rodzaj gruntu		Barwa	Wałeczki	$CaCO_3$	W_n	W_p	W_L	I_P	I_L	I_C	τ	ρ	$I_ż$	k_{USBSC}	k_{Hazen}	$k_{zm.grad.}$	$k_{st.grad.}$	U	M_0	M
		PN-86/B02480	PN-EN ISO 14688 1				[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[-]	[kPa]	[g/cm^3]	[%]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[-]	[kPa]	[kPa]
I	o1_3,0	Pr	mSa	beżowa			3,2%									0,00040	0,00139			1,89		
	o2_2,5	Pr	mSa	beżowa			3,6%									0,00033	0,00113			1,99		
	o4_5,0	Pr	cSa	beżowy			2,6%									0,00056	0,00099			2,48		
	o6_5,8	Ps	mSa	beżowy			2,9%									0,00025	0,00090			1,96		
	o7_4,0	Ps	mSa	beżowy			1,5%									0,00009	0,00025			2,53		
	o8_1,0	Pr+K	cocSa	beżowa			3,8%									0,00041	0,00021			4,70		
	o9_2,8	Ps	mSa	beżowy			9,6%									0,00024	0,00054			2,22		
	o10_1,2	Pr	cSa	beżowy			3,6%									0,00030	0,00055			3,16		
	o11_2,5	Pr	mSa	beżowa			3,8%									0,00047	0,00096			2,15		
	o12_1,0	Pr+K	cocSa	beżowa			4,0%									0,00023	0,00039			3,75		
	o13_2,5	Pr+K	cocSa	beżowa			2,0%									0,00072	0,00126			2,50		
II	o5_1,0	Po	grSa	beżowa			3,9%									0,00037				5,21		
	o5_4,0	Po	grSa	beżowy			2,5%									0,00107	0,00151			3,99		
III	o2_5,5	Gp	saCl	szara	1/0,	kl.II	11,7%	10,8%	21,6%	10,8%	0,09	0,91	93									
IV	o7_5,8	I	Cl	szary	1/0,	kl.I	27,0%	24,7%	89,1%	64,4%	0,04	0,96	138									