

## ODPIS

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Geodezji i Kartografii, pokój 314 w dniu 2021-06-16 w formie wyrażenia opinii za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: kanał technologiczny

Międzyziesie, gm. Ostróda, dz. 261/1

2) Wnioskodawca: Tomasz Rykowski, 13-100 Nidzica Dobrzy 23

3) Przewodniczący narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, upoważnienie Starosty Ostródzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie	<p>Uzgodniono z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Ostródzie. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: <ul style="list-style-type: none"> <li>Termin wykonania prac, nr uzgodnienia,</li> <li>Nazwę firmy prowadzącej prace,</li> <li>Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.</li> </ul> </li> <li>Napotkane w czasie robót kolizje, zbieżności, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji Ostródzie.</li> <li>Prace przy skrzyżowaniach i zbieżnościach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać wyłącznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości pionowych i poziomych a na kablach energetycznych założyć dwudzielne osłony otaczające. Miejsca skrzyżowania zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostródzie, ul. Przemysłowa 13.</li> <li>Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożenia dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.</li> <li>Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.</li> <li>Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod</li> </ol>	<p>Dominik Bródzki</p> <p>2021-06-15 12:23:32</p>

		napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 7. Uzgodnienie trwa nie jest 3 lata.	
2	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi		
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	uzgodniono z uwagą w zakresie sieci gazowej niskiego średniego ciśnienia 1 rozpocząć robot zgłosić do gazowni w Ostródzie przy ul. Gizewiusza 34 nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 2 w przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Ostródzie 3 roboty ziemne w obrębie skrzyżowania zbliżyć z sieci gazową wykonywać ściśle z zachowaniem szczególnej ostrożności 4. Skrzyżowania z gazociągami /przyłaczem przed zasypianiem zgłosić do odbioru w gazowni w Ostródzie 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejących, projektowanych sieci gazowych 6 wszelkie uszkodzenia sieci gazowej inwestor, wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Wykonawca w związku z uszkodzeniami sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu powstałej szkody 7 o uszkodzeniu sieci gazowej przez wykonawcę, inwestora należy niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe 992	Gorzkowski Mariusz  2021-06-16 08:54:37
4	NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	Grycmacher Andrzej  2021-06-15 20:08:58
5	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie		
6	Gmina Ostróda		

7	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Orodek Eksploatacji i Zarządzania Miejskich Sieci Komputerowych OLMAN	brak uwag	Zbigniew Czarnota  2021-06-09 11:41:38
---	---	-----------	--

\* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b pkt. 3.

#### 5) Wnioski o koordynację robót budowlanych

Brak

z up. Starosty Ostródzkiego  
Krzysztof Hordejuk  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii  
(dokument podpisany elektronicznie)