

Szczegół połączenia
złącza kontrolnego z uziomem
i zwodem poziomym niskim



Jako zwód poziomy niski pokrycie dachu blachą o grubości 0,5mm
Zwody pionowe niskie przy kominach FeZnØ12
uziom naturalny zbrojenie ław fundamentowych
złącza kontrolne FeZn 2xM8
przewody odprowadzające FeZn Ø8
osprzęt odgromowy prod. Galmar

PROJEKTANCI:	*OBIEKT*	*BUDYNEK SZKOŁY Z PRZEDSZKOLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ*		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: *MGR INŻ. MACIEJ SZUFLICKI* *UPR. NR GT.III-1229/A-125/77*	*LOKALIZACJA*	*DZ. EW. NR 87, 85/2, 550/2* *OBRĘB BOGUSZA, GMINA KAMIONKA WIELKA*		
	INWESTOR	*GMINA KAMIONKA WIELKA* *33-334 KAMIONKA WIELKA 5*		
	STADIUM	*PROJEKT WYKONAWCZY*		
	TEMAT RYSUNKU	*RZUTDACHU-PLAN INSTALCJI ODGROMOWEJ*		
		DATA:	*SKALA:*	*NR RYSUNKU:*
		10.2021	*1:100*	*4E*