

PROJEKTANCI:
OBIEKT
BUDYNEK SZKOŁY Z PRZEDSZKOLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
LOKALIZACJA
DZ. EW. NR 87, 85/2, 550/2 OBRĘB BOGUSZA, GMINA KAMIONKA WIELKA
INWESTOR
GMINA KAMIONKA WIELKA 33-334 KAMIONKA WIELKA 5
STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT
RZUT PARTERU-PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ
RYSUNKU
DATA:
SKALA:
NR RYSUNKU:
1:100
1E
LEGENDA
instalacja elektryczna:
lampa nastropowa LED 40W
lampa Led 20W
lampa LED 20W IP 44
kinkiet UNO 218
lampa nastropowa BPN 218
naświetlacz PG2NIH-AP asymetryczny -250W
oprawa ewakuacyjna SCREN 1x7L8W
gniazdo podwójne PT -w pom. suchych IP20 typ PT130PF
gniazdo PT -w pom. wilgotnych IP44 typGWP-132PF
gniazdo 2-fazowe P17
wyłącznik WPt1
wyłącznik WPt2F5
wyłącznik WPt5
wyłącznik WPt7
wentylator EDM
wyłącznik p.poż.
LEGENDA
instalacja dzwonkowa i nagłośnienie:
- głośnik
- dzwonek szkolny elektryczny
- sterownik zegarowy dzwonka
- Konsola mikserska CMS 100
Wzmacniacz DPA 4260
Odtwarzacz TASCAM CD160+MD350
inst. przyzywowa:
sygnalizator + transformator NC806CS + NC924B
włącznik - przyzywowy NC807C
kasownik NC924B
400 / 231 V
uk. TN-C-S
Uwaga! Całość instalacji wykonać zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V Instalacje elektryczne
LINIA ODDALENIA 50m OD CMENTARZA ZAMKNIĘTEGO
LINIA ODDALENIA 50m OD CMENTARZA CZYNNEGO
System wymiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-dunik akustyczny Ø250L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym
Vw=2400m³/h, U=230V, P=0,34kW, Masa=19,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa skośna
Nawietrzak ścienny z zaworem regulacyjnym