

L.dz. 6300/TI/2019

Września, dn. 30.12.2019 r.

**Firma Projektowo-Handlowa
Architekt Janusz Pulikowski**
ul. Okrężna 9
89-240 Kcynia

**Warunki techniczne nr 157/W/2019
podłączenia do sieci wodociągowej**

Lokalizacja: Września, rej. ul. Paderewskiego, dz. nr 438/1

- nawadnianie terenów zieleni
- właściciele: Gmina Września

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2019 r. podajemy następujące warunki:

1. Podłączenie wykonać przyłączem wodociągowym od istniejącej sieci wodociągowej PVC 225 mm ułożonej na terenie przedmiotowej działki, na głębokości ok. 1,80 m i zaznaczonej na mapie linią ciągłą kolorem niebieskim.
 - a) Do wykonania przyłącza nie stosować technologii klejenia.
 - b) Miejsce zainstalowania wodomierza głównego - zamontowanego w poziomie w zestawie (konsoli) - zawierającym zawór skośny na napływie i zawór skośny zaporowo - zwrotny antyskażeniowy z odwodnieniem na wypływie - na podłączeniu wodociągowym wykonać w studni wodomierzowej min. Ø 1200 mm (na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 - c) W celu zabezpieczenia przyłącza przed uszkodzeniem mechanicznym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą na głębokości 30 cm nad ścianką przewodu.
 - d) Pobór wody do celów nawadniania terenów zieleni w ilości 4,0 m³/d;
2. Uproszczony projekt budowlany opracować m.in. na podstawie:
 - niniejszych warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni,
 - PN-EN1717:2003 oraz warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami.

Uwaga: PWiK nie wymaga uzgodnienia projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w zakresie projektowania architektonicznego
do kierowania i nadzoru nad budowlą i kontrolowania
niezaw. SP-KZ-7342/131/92

terenu przez Radę Koordynacyjną działającą przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10.

3. Uproszczony projekt budowlany przedłożyć w 3 egz. w naszym Przedsiębiorstwie celem uzgodnienia, z których jeden zostaje w aktach PWiK we Wrześni Sp. z o.o.
4. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2017 r. 1332 z późniejszymi zmianami), przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8 (art. 29a) pisemnie na naszym druku.
5. Przyłączyć wodociągowe wykonać kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnionego wykonawcę z wyłączeniem wodomierza głównego, który jako własny przyrząd pomiarowy zainstaluje dostawca wody po dokonanych odbiorze technicznym.
6. Wykonane przyłączyć wodociągowe, po przepłukaniu, w stanie odkrytym zgłosić:
 - a) uprawnionemu geodecie celem zinventaryzowania, który wykona pomiar rzędnych przyłączy w minimum dwóch miejscach.
 - b) naszemu Przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru technicznego.
7. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół, który stanowi podstawę, jako jeden z dokumentów, do zawarcia umowy na dostarczanie wody.
8. Do protokołu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przyłączy ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodetę dokonanej inwentaryzacji. W przypadku złożenia potwierdzenia inwestor mapkę inwentaryzacyjną ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, w terminie 1 m-ca od dnia odbioru, dostarczy do PWiK we Wrześni Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8.
9. Na trasie wybudowanego przyłącza nie umieszczać obiektów budowlanych lub dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
10. Wykonane przyłączyć wodociągowe stanowić będzie własność inwestora z wyłączeniem nawierтки stanowiącej granicę podziału majątkowego stron.
11. Warunkiem zaopatrzenia w wodę jest zawarcie z tut. przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci.
12. Inwestorowi przysługuje odwołanie od wydanych warunków technicznych. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od daty doręczenia/odebrania warunków.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy.

Załącznik:
- 1 egz. mapy 1:500

PREZES ZARZĄDU


Roman Heyza

