



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

## BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95  
66-400 Gorzów Wlkp.  
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42  
e-mail: bok@pwikgo.pl

## ZAKRES USŁUG:

### WODOCIĄGOWE

- wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravetti”,

### KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”,

### LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Gorzów Wlkp. 23.07.2021r.

Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa

„InterPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 21a  
66-400 Gorzów Wlkp.

Nasz znak: TI/



290100088712

Dotyczy: Przebudowy dróg wewnętrznych w Santoku- dz. nr ew. 324/2, 324/1, 156/11, 651.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.06.2021r. (wpływ do PWiK 17.06.2021r.), znak: 2021SAN/06/01 wnosi, aby opracowana przez Państwa dokumentacja projektowa uwzględniała poniższe warunki:

### Sieć kanalizacji sanitarnej:

Istniejące studnie kanalizacyjne, mieszczące się w zakresie inwestycji, należy poddać regulacji wysokościowej. Należy wykonać:

- rozbiórkę nawierzchni wokół studni,
- demontaż istniejącego wjazdu żeliwnego,
- montaż nowych pierścieni dystansowych betonowych z tym, że ostatni pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego,
- montaż pierścienia odciążającego na studni, w przypadku jej lokalizacji w nawierzchni pasa drogowego,
- uszczelnienie za pomocą pianki poliuretanowej wodoodpornej przestrzeni pomiędzy płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i kręgami studni,
- montaż istniejącego wjazdu z demontażu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub konieczności wymiany wjazdu należy zgłosić i uzgodnić z Wydziałem Kanalizacji PWiK montaż wjazdu żeliwnego z wypełnieniem betonowym, niewentylowanego, klasy D400 z wkładką gumową, montowanym na zaprawie szybkowiążącej.
- ewentualne uszkodzenia elementów sieci kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych robót drogowych będą usuwane na koszt Wykonawcy.

### Sieć wodociągowa:

W sąsiedztwie projektowanej nawierzchni drogowej w dz. o nr ew. 651 brak jest sieci wodociągowej. Zlokalizowane są tam działki, których właściciele mogą być zainteresowani rozbudową sieci. Prosimy wspólnie z Gminą o analizę zapotrzebowania w zakresie jej budowy. Dodatkowo informujemy, że istniejące sieci wodociągowe, zlokalizowane w



## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

obrębie planowanej inwestycji, na terenie dz. o nr ew. 156/11 nie są własnością PWiK.

Ponadto informujemy, iż inwestor zobowiązany jest powiadomić PWiK o terminie rozpoczęcia prac ziemnych, w celu sprawdzenia przez nasze służby stanu technicznego istniejącego uzbrojenia oraz poinformować o terminie odbioru końcowego przebudowywanej nawierzchni dróg. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bachta, tel. 515 037 796, e-mail: [g.bachta@pwikgo.pl](mailto:g.bachta@pwikgo.pl).

W załączeniu:

Plan sytuacyjny- 2,0 egz.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

*mgr inż. Tomasz Surdacki*

Do wiadomości:

**Gmina Santok**

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, [www.pwik.gorzow.pl](http://www.pwik.gorzow.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgo.pl](mailto:sekretariat@pwikgo.pl)  
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 217.150.500,00 PLN  
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358