

Grupa A3F Sp. z o.o.
ul. Danielewskiego 3/1, 87-100
Toruń
NIP: 9562362150
www.grupa.a3f.pl

PROTOKÓŁ BADANIA
WYDAJNOŚCI
ORAZ DOROCZNEGO
PRZEGŁĄDU

GRUPA A3F 

Oddział Toruń
ul. Polna 115A, 87-100 Toruń
tel. +48 503 165 010
email: torun@grupa.a3f.pl

I KONSERWACJI HYDRANTÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Obiekt: Szpital Wielospecjalistyczny im. dra. L. Błażka

Przeгляд dnia
2023-10-25

Adres: ul. Poznańska 97
88-100 Inowrocław

Grupa A3F sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27

Oddział Inowrocław: ul. Poznańska 218A

Przeгляд ustalili: KRS: 0000853301 NIP: 9562362150.....(wykonawca) i (zlecniodawca)
na dzień: Nr konta: 69.1020.4900 0000 8502 3528 4695

Wyjazd techniczny

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,450	26,00	0,400	14,14

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒ a ☒ b ☒ c ☒ d ☒ e

Koło kotłowni

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,000	26,00	0,000	0,00

Uwagi:

DN: 100

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒ a ☒ b ☒ c ☒ d ☒ e

Przy magazynie odpadów

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,450	26,00	0,400	14,14

Uwagi:

DN: 100

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒ a ☒ b ☒ c ☒ d ☒ e

Przy bakteriologii

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,450	26,00	0,400	14,14

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy zbiorniku Ppoż

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,450	26,00	0,400	14,14

Uwagi:

DN: 100

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy szpitalu

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,450	26,00	0,400	14,14

Uwagi:

DN: 100

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy portierni

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,350	26,00	0,280	11,83

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy Taxi

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,400	26,00	0,320	12,65

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy Sor

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,400	26,00	0,320	12,65

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy dziecięcym

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,000	26,00	0,000	0,00

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Przy magazynie tlenu

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,400	26,00	0,320	12,65

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Za magazynem

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,400	26,00	0,330	12,85

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

ładowisko

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
25.10.2023		0,400	26,00	0,350	13,23

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

☒a ☒b ☒c ☒d ☒e

Następny przegląd:

Dane do programu wprowadził:
(czytelny podpis i data)

.....
(wykonawca) (pieczętka
i czytelny podpis)

.....
(zleceńiodawca)
(pieczętka i czytelny
podpis)

IV. DOROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych powinna być przeprowadzana przez osobę kompetentną. Hydrant należy sprawdzić według następujących czynności:

- a) Oględziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
- b) Uruchomić i przepłukać kadłub nadziemny lub komorę stojaka hydrantowego;
- c) Dokonać pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajności;
- d) Sprawdzić sprawność działania zasuw;
- e) Sprawdzić skuteczność odwodnienia hydrantu;

VII. WNIOSKI

VII.1 ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Badanie zaworów hydrantowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w każdym urządzeniu gaśniczym.
- Przeprowadzono badanie zaworów hydrantowych.
- Pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym Świadectwem Wzorcowania.

VII.2 WNIOSKI I ZALECENIA

Badane zawory hydrantowe przeciwpożarowe na terenie obiektu wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez:

Protokół zawiera stron.

GRUPA A3F

Serwisant

pieczęć i imię i podpis
wykonawcy badania

Grupa A3F sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27
Oddział Wrocław: ul. Poznańska 218A
KRS: 0000853301 NIP: 9562362150
Nr konta: 69 1020 4300 0000 8502 3528 4695

