



-
Przyłłącze windy
-
YKY 5x10,0 mm
-

UWAGA:

1. Układ sieci: TN-S

2. Ochrona od porażień:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,

Ochrona przy dotyku pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i bezpieczników

- zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA

3. Wymiana istniejącej obudowy rozdzielnic na obudowę dostosowaną do zabudowy nowych aparatów.

4. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1				
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO				
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 i 718/3				
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY				
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	10.2023	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU E04
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr. inż. PRZEMYSŁAW FATYGA Nr upr. WKP/0440/POOE/22			PODPIS	DATA WYKONANIA 10.2023