MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		**PODGiK.6641.828.2025**
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	**141406_4**
	nazwa	**m. Zakroczym**
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	**6-01-06**
Działka nr		**28**
Skala mapy		**1:500**
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	**2000/7**
	wysokości	**PL-EVRF2007-NH**
Obszar aktualizacji		
Dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania.		**0.00-0.10m**
Data aktualizacji		**22.03.2025**

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany protokołem weryfikacji PODGiK.6641.828.2025_1 z dnia 25.03.2025
Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Mapa została wykonana przez:

Prawidłowość nieznanaPrawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Andrzej Jastborowski
Data: 2025.04.11 10:58:39 CEST

Prawidłowość nieznanaPrawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Marcin Wlazło
Data: 2025.04.11 11:16:27 CEST

Znak sprawy
PODGiK.6630. 76.2025

Dokumentacja była przedmiotem Narady Koordynacyjnej zakończonej dnia 23.04.2025 przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Wojciech Jerzy Łęgowski
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Jerzy Łęgowski
Data: 2025.04.23 12:37:48 +02'00'

ul. Warszawska

proj. oprawa LED 22.4W ze słupem stalowym h=5m
proj. oprawa LED 22.4W ze słupem stalowym h=5m
proj. oprawa LED 22.4W ze słupem stalowym h=5m
proj. oprawa LED 22.4W ze słupem stalowym h=5m

SRS Ø75 13m
SRS Ø75 8m
SRS Ø75 5m
SRS Ø75 1m
SRS Ø75 14m

początek opracowania
koniec opracowania

istniejący słup oświetlenia drogowego nr L22 - miejsce przyłączenia

projektowana linia kablowa NN
projektowana latarnia
projektowana linia kablowa NN
projektowana latarnia
projektowana linia kablowa NN
projektowana latarnia

L1
L1
L1

6-22
6-28
6-29/1
6-29/2
6-26/4
4-1/2
4-1/3
4-2
4-16

m1
t1
g1

ch.bt.
ch.kb.
j.kb.
RWp
Br-PVc

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wszędzie tam gdzie wykopy pod urządzenia oświetleniowe powodują ryzyko uszkodzenia systemu korzeni istniejących drzew - należy to ryzyko zminimalizować przez wszelkie dostępne środki jak np. przewierty sterowane lub przeciski
2. Słupy skrajne i odgałęźne oraz co 200m uziemić, zacisk uziemiający na wysokości 30cm na zewnątrz słupa, Ruz< 10Ω
3. Słupy okrągłe stalowe wg. specyfikacji osadzone na fundamentach
4. Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 3% układając go pod drogami, wjazdami i nasypami w rurze sztywnej ø 75 + 50%
5. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zachować normatywne odległości izolacyjne, w przypadku braku możliwości zachowania tych odległości należy kabel osłonić rurą hdpe ø50
6. Wprowadzany kabel do słupa chronić giętką rurą grubościenną ø50 na odcinku min 0.5m
7. Przy zbliżeniach słupów do istniejących kabli energetycznych, kable należy osłaniać sztywną rurą dwudzielną
8. Kabel układać zgodnie z norma N SEP - 004, PN-76/E-05125,
9. W słupach zastosować izolacyjne złącza kablowe
10. Wszelkie prace w pobliżu sieci SN 15kV i NN wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością (pod nadzorem Z.E.)
11. Wytyczenie i inwentaryzację linii oświetleniowej należy zgłosić uprawnionej firmie geozdezyjnej

LEGENDA

	proj. oprawa ośw. LED na słupie stalowym
— —	linia kablowa YAKXs 4x25mm ułożona z bednarką
	proj. rury przepustowe AROT SRS 75
	opracowanie ograniczone do działek nr 22, 28, 26/4 obr. 01-06, jedn. ewiden. 141406_4
	ist. słup linii oświetlenia - miejsce przyłączenia



PN

Za zgodność z oryginałem

WIESŁAW JĘDRZEJEWSKI
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami elektroenergetycznymi
bez ograniczeń. UPR. NR WA 560/04
MAZURSKA 54/02-NR CZŁONKOWSKI
03-220 Warszawa, ul. Cienia 17

Inwestor	Miasto i Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7 Zakroczym
Adres	Zakroczym ul. Warszawska dz. nr 22, 28, 26/4 obr. 01-06, jedn. ewid nr 141406_4 gm. Zakroczym
Nazwa inwestycji	Projekt zagospodarowania terenu dla budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu
Projektował: Wiesław Jędrzejewski upr. bud. nr 590/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis WIESŁAW JĘDRZEJEWSKI uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń. UPR. NR WA 560/04 MAZURSKA 54/02-NR CZŁONKOWSKI 03-220 Warszawa, ul. Cienia 17
	Data 23.04.2025 r.
	Skala 1:500
	Nr rys. 1