



PKM/16/2023/DT

Gdańsk, dnia 11.01.2023 r.

Strona internetowa DRMG

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa węzła żywienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 17 wraz z izolacją fundamentów ścian zewnętrznych oraz przebudową zewnętrzną instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego

Nr postępowania: 193/BZP-U.510.160/2022/MD

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela poniższego wyjaśnienia

Pytanie nr 2

Proszę o odpowiedź, jaki kabel ma zostać ułożony z rozdzielnic RG do rozdzielnicy kuchni gdyż w projekcie pkt 6.3 jest NYM-J 5x25mm² a w pkt 6.4 jest NYM-J 5x50mm².

Odpowiedź nr 2

Należy ułożyć przewód NYM-J 5x25mm², zgodnie z opisem i doborem.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

\$StanowiskoPodpisujacego

\$Podpis \$Data