



Uwagi:
 1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – sanoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S.
 2. Doprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefa 2.
 3. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- przycisk dzwonek
- ⊗ oprawa LED
- ▲ czujka ruchu
- ⌘ wyciągacz pojedynczy
- ⌘ wyciągacz podwójny
- ⌘ wyciągacz schodowy
- wypust sufitowy
- ⊗ oprawa zwykła
- przewód YDYżo 3/4x1,5
- ⌘ gniazdo pojedyncze hermetyczne
- ⌘ gniazdo pojedyncze pt
- przewód YDYżo 3/5x2,5
- gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

"DOM-BUD" Suwałki				BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM: PB	NR RYS:	4	
ADRES:	Zyrardów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2812/2	RYSUNEK: Rzut II piętra. WLZ, inst. ośw. i gn. wtykowych			
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS	
ARCHITEKTURA	techn. Wiesław Baluta	SUW 86/90	20.07.2016		
SPRAWDZIL:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM0183/PWOE08	20.07.2016		