

IIID.271.3.2024

Pyrzyce, 20.02.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową”**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Proszę o podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej dla konstrukcji nawierzchni z płyt ażurowych. Na przekrojach (rys. nr 3) podano grubość 5cm, w części opisowej (dział 5) podano 10cm, w przedmiarze 5cm.

**Odpowiedź:** Grubość podsypki cementowo - piaskowej wynosi 5 cm.

**Pytanie 2:** Proszę o podanie grubości podbudowy dla chodnika o wzmocnionej konstrukcji Na przekrojach (rys. nr 3) podano grubość 15cm, w części opisowej (dział 5) podano 20cm, w przedmiarze 15cm.

**Odpowiedź:** Grubość podbudowy dla chodnika o wzmocnionej konstrukcji wynosi 15 cm.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

**BURMISTRZ**  
*Martyna Podzińska*