




Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUROWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

GMINA BYCZYNA

tel. fax. 77/413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl



Byczyna, 22 września 2023 r.

OŚ.271.15.2.2023.Asz

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania na zadanie:

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania

części parteru budynku szkoły na oddział żłobka

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 605) zwaną dalej: „PZP”, Zamawiający informuję, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Plac zabaw:

- czy posiadają Państwo dokumentację techniczną/zdjęciową/projektową z rozmieszczeniem urządzeń? Jeżeli tak to proszę o załączenie do przetargu.

- czy mogą być urządzenia z rury kwadrat 60x60 a huśtawki z rury fi 48?

Odpowiedź:

Zamawiający załączył do dokumentacji postępowania dokumentację dotyczącą wyposażenia placu zabaw. Konstrukcja urządzeń placu zabaw zostały opisane w zestawieniu urządzeń. Zamawiający dopuszcza przekroje o nie gorszych wielkościach i parametrach, jak opisane w tabeli.

Pytanie 2:

Proszę o podanie więcej szczegółów odnośnie wykładzin z tworzyw sztucznych poz. 24 z przedmiaru.

Odpowiedź:

Posadzka PCV - wykładzina z tworzyw sztucznych, rulonowe - obiektowe, wielowarstwowe (heterogeniczne) o odporności na ścieranie klasy T, klasy reakcji na ogień charakteryzowanej jako trudno zapalne Bfl-s1, z atestem higienicznym, o klasie użytkowania min.33, zgodnie z normą EN 685, z wywinięciem wykładziny na ok. 0,15cm.

Pytanie 3:

Pytanie o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany oraz proszę o podanie koloru, czy mają być w drzwiach samozamykacze i jakie są parametry stolarki aluminiowej.

Odpowiedź:

Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – w załączeniu.

Pytanie 4

Pozycja 44 proszę o podanie więcej szczegółów.

Odpowiedź:

Ściany wewnętrzne systemowe odgradzające kabiny ustępowe należy wykonać z laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości min.25mm lub laminatu wysokociśnieniowego HPL, przeznaczonych do pomieszczeń o dużym nasileniu ruchem osób, o odpornej konstrukcji, zapewniającej sztywność i trwałość, łatwej do utrzymania, dostosowanej do pomieszczeń wilgotnych. Drzwi systemowe należy wyposażyć w gałkę i blokadę od wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej, blokadę z sygnalizacją wolne/zajęte oraz zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym. Zastosować ścianki systemowe w kolorze ustalonym z Inwestorem. Drzwi do kabin ustępowych powinny mieć prześwit nad podłogą o wymiarze 15cm. Wymiary kabin zostały przedstawione na rzutach części rysunkowej. W łazienkach przy salach dla dzieci z żłobka, zastosować kabiny o wysokości 150cm.

Pytanie 5:

Proszę przesłać zagospodarowanie terenu do wyceny ogrodzenia.

Odpowiedź:

Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
BURMISTRZ BYCZYNY

/-/ Iwona Sobania