



31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Zgierz, dnia 17. marca 2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Udzielenia wyjaśnień cz.1 treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na roboty budowlane - numer sprawy 39/ZP/22

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 1129 ze.zm.) Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na roboty budowlane : Remonty i konserwacje budynków , odcinka sieci wodociągowej , chodników , ogrodzenia, kanalizacji sanitarnej w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Gałkówku , Tomaszowie Mazowieckim , Leźnicy Wielkiej , Łodzi i Zgierzu numer sprawy 39/ZP/22 , wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 Wykonawcy dotyczy zadania nr 12 poz. nr 18,19,29

W kosztorysie nakładczym zał. nr 23 A do SWZ w poz. nr 18,19, 29 brak jest materiałów: progów aluminiowych, parapetów z konglomeratu oraz krutek wentylacyjnych. Czy materiały te dostarcza Zamawiający, czy należy je dodać do ww. pozycji ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Wymienione materiały nie zostaną dostarczone przez Zamawiającego . Materiały należy uwzględnić przy wycenie pozycji nr 18,19,29 .

Pytanie nr 2 Wykonawcy dotyczy zadania nr 12 poz. nr 31

W kosztorysie nakładczym zał. nr 23A do SWZ w poz. nr 31, występuje ponowny montaż szafy z docięciem elementów pod wymiar w ilości 22,697 m², natomiast poz.32 zakłada wykonanie nowej zabudowy pod wymiar.

Proszę o informację czy oprócz montażu szaf z demontażu należy również wycenić dostarczenie i montaż nowych szaf. Ponadto proszę o szczegółowy opis wraz z rysunkiem jak ma wyglądać ww. zabudowa oraz z jakich materiałów ma być wykonana (rodzaj płyt koloru itp.) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Pozycja nr 31 odnosi się do istniejącej szafy , której konieczny będzie demontaż i ponowny montaż . Szafa wykonana została na wymiary całej ściany (od podłogi do sufitu) .

W ramach remontu pomieszczenia wykonany zostanie sufit podwieszany , przez co konieczne będzie skrócenie jej wysokości przez ponownym montażem .

Pozycja nr 32 dotyczy wykonania i montażu nowej szafy . Powtórzenie wymiaru z poz. nr 31 wynika z tego , że szafa będzie znajdować się na ścianie mającej te same wymiary (po przeciwnej stronie pomieszczenia). Nowa szafa wykonana zostanie z płyty koloru jasnego dębu (+okleina). Poglądowy szkic szafy znajdują się w załączniku .

Pytanie nr 3 Wykonawcy dotyczy zadania nr 12 poz. nr 15,16,26

W kosztorysie nakładczym zał. nr 23B do SWZ w poz. nr 15,16,26 brak jest materiałów: progów aluminiowych, parapetów z konglomeratu oraz krutek wentylacyjnych.

Czy materiały te dostarcza Zamawiający, czy należy je dodać do ww. pozycji ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Wymienione materiały nie zostaną dostarczone przez Zamawiającego . Materiały należy uwzględnić przy wycenie pozycji nr 15,16,26 .

Poprawiono załączniki nr 23 A i nr 23 B do SWZ ,które znajdują się w piśmie dotyczącym zmiany nr 1 do treści SWZ .

Załącznik 1 na 1 str.

Załącznik nr 1 – poglądowy szkic szafy na 1 str.



KOMENDANT

płk Jacek BIRUŚ

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel. 261 442 097

17.03.2022 r.

T 2712 B-5

głębokość szafy: 50 cm

odległość między półkami ok. 35-40 cm (miejsce na segregatory)

Łożyska w 1

324 cm

253 cm

