

**DO WSZYSTKICH  
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze”**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

W związku ze złożonymi zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

uprzejmie proszę o doprecyzowanie parametrów nawierzchni poliuretanowej.

- wytrzymałość na rozdzieranie 140 – 150 N – parametr nieujęty w normie,
- zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C 0,01 – 0,03 % - parametr nieujęty w normie,
- przyczepność do podkładu betonowego 0,65 MPa - parametr nieujęty w normie,
- przyczepność do podkładu asfaltobetonowego 0,50 MPa parametr nieujęty w normie,
- przyczepność do podkładu elastycznego ET0,55 MPa parametr nieujęty w normie,
- współczynnik tarcia kinetycznego
- nawierzchnia sucha 0,50 – 0.55 parametr nieujęty w normie,
- nawierzchnia mokra 0,30 – 0.35 parametr nieujęty w normie.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że podane parametry są parametrami, które inwestor wymaga jako uszczegółowienie wymagań jakościowych.

**Pytanie nr 2**

Tabela pierwiastków - pojawiły się różnice z normą DIN 1806-6:2021-08

- parametr DOC jest lepszy po 24h,
- cynk nie może przekroczyć 0,5 mg/l.

**Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

**Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza tabele pierwiastków zgodne z normą DIN 1806-6:2021-08.

### **Pytanie nr 3**

Wymagane dokumenty:

Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora. Rekomendacja nie obowiązuje od stycznia 2017, dokumenty nie są wydawane, aktualizowane i przedłużane.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający (Inwestor) oprócz rekomendacji ITB dopuszcza możliwość przedstawienia wyników innego niezależnego laboratorium potwierdzających wymagania Inwestora.

### **Pytanie nr 4**

czy Zamawiający dopuści referencje polegające na budowie dwóch boisk poliuretanowych (dwa zadania w ramach jednej umowy) o wartości min 400 000,00 zł brutto?

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie dopuści referencji na zadanie, które polegało na budowie dwóch boisk poliuretanowych (dwa zadania w ramach jednej umowy) o wartości min. 400 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.1.4. ppkt a SWZ, tj. „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o całkowitej wartości zadania nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.”

### **Pytanie nr 5**

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **Pytanie nr 6**

Zamawiający przewiduje podbudowę pod nawierzchnię PU z betonu jamistego:

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt** – NIP 9231651446

**Gmina Przemęt** - REGON 411050793



**-PODBUDOWA**

beton jamlsty B-15	- grubość 10 cm
tluczeń kamlenny	- grubość 10 cm
piasek, żwir - warstwa odsączająca	- grubości 20 cm

Jako doświadczony wykonawca obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi informujemy, że przyjęty rodzaj podbudowy nie jest odpowiednim rozwiązaniem ze względu na jej wady.

Beton jamisty nie jest pewnym podłożem w polskich warunkach klimatycznych ponieważ jest przepuszczalny dla wody a nie ma żadnej elastyczności, co jest niebezpieczne w przypadku zamarzania wody w jego strukturze, co może powodować pęknięcia, co jest szczególnie ważne w przedmiotowej lokalizacji ze względu na występujące w Polsce warunki atmosferyczne.

Beton jamisty został wprowadzony w Polsce wiele lat temu jako rozwiązanie alternatywne w celu obniżenia kosztów inwestycji jednak obarczony jest dużym ryzykiem wystąpienia wady jw.

Informujemy, że nawierzchnie PU stosuje się na 3 rodzajach podbudowy:

- asfaltobeton – podłoże nieprzepuszczalne dla wody.
- beton min. C16/20 zbrojony gr. min. 10 cm – podłoże nieprzepuszczalne dla wody.
- podbudowa dynamiczna z kruszyw łamanych przepuszczalna dla wody + warstwa stabilizująca typu ET (mieszanka żwiru kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) przepuszczalną dla wody o gr. ok. 30 mm. Warstwa stabilizująca jest systemowym rozwiązaniem stosowanym dla nawierzchni PU, jest mrozoodporna i nie wymaga sezonowania podłoża (jakie jest wymagane dla podłoża betonowego i asfaltobetonowego).

W związku z powyższym zalecamy zmianę podbudowy na:

- warstwa typu ET - gr. ok. 30 mm
- miąż kamienny fr. 0-4 mm – gr. 1 cm
- kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm – gr. 15 cm

Czy zamawiający dokonuje zmiany podbudowy na jw.?

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy zgodnie z przedstawionym systemem. Podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

### **Pytanie nr 7**

Projekt podaje opis nawierzchni PU:

Ww. opis zawiera błędny opis grubości wierzchniej warstwy.

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

**Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

**Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt** – NIP 9231651446

**Gmina Przemęt** - REGON 411050793



Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości  $>2$  mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku  $>2$  mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku  $>2$  mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:

- dolna mieszanka granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.

- górna mieszanka systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na  $1\text{ m}^2$ .

### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z założonymi w projekcie.

### **Pytanie nr 8**

Projekt przyjmuje na boisko wielofunkcyjne nawierzchnię PU typu NATRYSK.

Rekomendujemy wybór nawierzchni PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm), która jest znacznie trwalsza od nawierzchni PU typu NATRYSK. Struktura wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK jest bardziej chropowata niż typu EPDM 2S.

Czy Zamawiający zmienia typ nawierzchni PU na typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm)?

### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

### **Pytanie nr 9**

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą.

Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Projekt podaje:

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt** – NIP 9231651446

**Gmina Przemęt** - REGON 411050793

Wytrzymałość na rozciąganie	1.05 – 1.10 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozdzieranie	140 – 150 N
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C	0,01 – 0,03 %
Odporność na zużycie (ścieranie)	1.1 – 1.2 g
Przyczepność do podkładu betonowego	0,65 MPa
Przyczepność do podkładu esfaltobetonowego	0,50 MPa
Przyczepność do podkładu elaytycznego ET	0,55 MPa
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C	36 – 38 %
Współczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) ( nawierzchnia mokra)	0,50 – 0.55 0,30 – 0.35

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro	80÷110 55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy F <sub>max</sub> , %	≤ 20 ≤ 20
Odporność po przyspieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> - wydłużenie względne przy F <sub>max</sub> , % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy F <sub>max</sub> po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy F <sub>max</sub> po działaniu kolców, %	≥ 0,4 ≥ 40  35-50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35-44 typ SA35÷44  ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej	≤ 4 ≥ 3

**Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

**Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt** – NIP 9231651446

**Gmina Przemęt** - REGON 411050793

Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	35-50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35-44 typ SA35÷44
Odształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 6 ≤ 6 ≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, %	≥ 85 ≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu pod tabelą podaje, że nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy.

Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie oraz wartości wymaganych parametrów, które występują w normie ale wartości niezgodnie z założeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie są kompatybilne z aktualną normą dla tego typu nawierzchni. Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie PU) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań. Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych>

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

Po drugie STWIORB podaje wymagania dla nawierzchni PU w zakresie zawartości związków chemicznych w sposób niezgodny z aktualną normą DIN 18035-6:2014-6/7.

Projekt podaje:

parametr	wartości w mg/l
DOC - po 48 godzinach	< 10
olów (Pb)	< 0,01
kadm (Cd)	< 0,001
chrom (Cr)	< 0,01
chrom VI (CrVI)	< 0,01
ręć (Hg)	< 0,001
cynk (Zn)	1,5
cyna (Sn)	< 0,01

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchni PU:

Parametr	Punkty odniesienia DIN 18035-6/7:2014
DOC 24h*	Maks. 100 / maks.50 mg/l
Ekstrakcja EOX	Maks. 100 mg/kg
Ftalany mg/kg	brak
Chlorowane parafiny mg/kg	brak
Ołów (Pb)*	Maks. 0,025 mg/l
Kadm (Cd)*	Maks. 0,005 mg/l
Chrom <sub>całkowity</sub> (Cr)*	Maks. 0,050 mg/l
ChromVI (CrVI)*	Maks. 0,008 mg/l
Ręć (Hg)*	Maks. 0,001 mg/l
Cynk (Zn) 24h*	Maks. 0,5 mg/l
Cyna (Sn)*	Maks. 0,04 mg/l
Zapach	niewymagalne
Stan zewnętrzny	niewymagalne

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. zawartości związków chemicznych są niezgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2014. Oprócz samych wartości poszczególnych metali ciężkich istotne jest to, że wg aktualnej normy DOC jest po 24 godz. a nie jak w starszej normie 48.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu posiadających:

- parametry zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02
- zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-6/7

czego potwierdzeniem są stosowne wyniki badań laboratoryjnych wykonane w niezależnych uprawnionych do tego instytucjach.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badań jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 9**

Nawierzchnia musi być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 oraz z wytycznymi IAAF. Inwestor dopuszcza tabele pierwiastków zgodną z normą DIN 1806-6:2021-08. Inwestor nie wymaga rekomendacji ITB - wykonawca może przedstawić wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora.

### **Pytanie nr 10**

Projekt przyjmuje obrzeża boiska:

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**



Nawierzchnie boiska oraz wewnętrzne i zewnętrzne obrzeża bieżni obramowane będą obrzeżem betonowym 6 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. Krawężniki wyposażone w nakładkę w postaci gumowej poduszki chroniąca sportowców przed urazami, produkowane z betonu włóknistego.



Informujemy, że przyjęte w projekcie obrzeża stosuje się do zeskokni do skoku w dal a nie dla boisk wielofunkcyjnych.

Przy boiskach wielofunkcyjnych stosuje się normalne obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 cm bez żadnych nakładek gumowych ponieważ nawierzchnia PU powinna przylegać do krawędzi obrzeża betonowego. Stosowane są praktyki instalacji nawierzchni PU bądź jej wierzchniej warstwy na obrzeżach betonowych jednak takie rozwiązanie jest niefortunne ponieważ mogą powstać podczas eksploatacji pęknięcia w linii krawędzi nawierzchnia PU- obrzeże z powodu działania sił.

W związku z powyższym wnosimy o konieczną zmianę obrzeży z nakładką na normalne obrzeża betonowe 8 c 30 x 100 cm.

### **Odpowiedź nr 10**

Zastosowane krawężniki bądź obrzeża muszą być zabezpieczone przed urazami – dopuszcza się zaprojektowane nakładki lub inne dostępne na rynku metody lub produkty.

### **Pytanie nr 11**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?  
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

### **Odpowiedź nr 11**

Zamawiający udostępnił wszelkie posiadane informacje na temat istniejących sieci i kolizji – jednakże w terenie zawsze istnieje możliwość napotkania na niezainwentaryzowane sieci lub zabudowy podziemne.

### **Pytanie nr 12**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakiegokolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający informuje, że udostępnił kompletną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**

### **Pytanie nr 13**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 13**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami (tj. zgłoszenie zamiaru przebudowy boiska i wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu) niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, które zachowują ważność na czas realizacji inwestycji.

### **Pytanie nr 14**

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

### **Odpowiedź nr 14**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.11. SWZ „Załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 Kc (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.) - zał. nr 11 do SWZ, z zastrzeżeniem pkt 3.2. ppkt 6.”

### **Pytanie nr 15**

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcy w celu zapłaty przez Zamawiającego jego wynagrodzenia.

### **Odpowiedź nr 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcy w celu zapłaty przez Zamawiającego jego wynagrodzenia.

### **Pytanie nr 16**

Proszę o dopuszczenie odbiorów i płatności wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktur częściowych do wartości 70% wynagrodzenia.

### **Odpowiedź nr 16**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie odbiorów i płatności wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktur częściowych.

### **Pytanie nr 17**

Proszę o wprowadzenie terminu realizacji zgodnie z ustawą PZP tj. w ilości dni lub tygodni lub miesięcy.

### **Odpowiedź nr 17**

Zamawiający informuje, że termin wykonania przedmiotu zamówienia został określony zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp. Wskazanie przez Zamawiającego daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Zamawiający wskazał w punkcie 5. SWZ, iż „Termin realizacji przedmiotu umowy został

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*



---

określony datą, ponieważ Zamawiający zobowiązany jest do terminowego rozliczenia inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie.”

### **Pytanie nr 18**

Proszę o sprecyzowanie docelowej lokalizacji oraz ilości projektowanych piłkochwyłów.

### **Odpowiedź nr 18**






Zamawiający informuje, że ilość oraz umiejscowienie piłkochwyłów zostały zawarte na rysunkach oraz przedmiarach – wykonać zgodnie z dokumentacją.

Z poważaniem  
z up. WÓJTA  
/-/ Waldemar Kalitka  
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny

Sprawę prowadzi:  
Joanna Skrzypczak  
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18

---

 ul. Jagiellońska 8  
64-234 Przemęt  
 Tel. (65) 615 69 66  
 Fax. (65) 615 69 67  
 Mail. [urząd@przemet.pl](mailto:urząd@przemet.pl)  
 Web. [www.przemet.pl](http://www.przemet.pl)

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*  
*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**