



Giżycko, 28 lipca 2022 r.

Znak postępowania: ZP.271.1.28.2022.GW

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1

W związku z otrzymanym zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa pomostów pływających przy Porcie żeglugi Mazurskiej w Giżycku – dotyczy części POMOSTU B**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych cynkowanie ogniowe?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza antykorozyjne zabezpieczenie rur stalowych poprzez ocynkowanie ogniowe.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

(-) z up. Burmistrza Miasta
Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta