



Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

GMINA ZBLEWO

RO:271.7.2022

Zblewo, 19.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w odpowiedziach na pytania dotyczących grubości ramy modułów: raz Zamawiający zgadza się na grubość ramy modułów 35mm a w kolejnej odpowiedzi Zamawiający pisze 38mm i więcej. Jeśli ma być rama o grubości 38mm proszę o wskazanie kilku producentów, których moduły są dostępne na rynku i spełniają to wymaganie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja jest taka, iż zostajemy przy wszystkich wymaganiach określonych w PFU, czyli m.in. grubości ramy 38 mm.

Czy moc przyłączeniowa obiektu jest równa bądź wyższa mocy planowanej instalacji?

Odpowiedź:

Tak

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szprear
Daniel Szprear

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT
- 4)

