



Nowa Karczma, 30.05.2022 r.

Znak sprawy: RRG.271.3.2022.RJ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**BUDOWA DROGI W NOWEJ KARCZMIE W CIĄGU DROGA WOJEWÓDZKA NR 224 - DROGA GMINNA NR 188022G**”.

ZAPYTANIE NR 1

Zgodnie z rozliczeniem ryczałtowym oraz z zapisem, że przedmiar jest pomocniczy proszę o uzupełnienie Planów sytuacyjnych dla branży drogowej o wszystkie nawierzchnie z wyszczególnieniem koloru kostki oraz o obramowania.

WYJAŚNIENIE NR 1

Kolor kostki należy przyjąć zgodnie z punktami 3.1.5 – 3.1.7 SWZ. Obramowania należy wykonać w kolorze szarym. Dla jezdni należy przyjąć krawężnik 15x30 (na łączeniu ze zjazdem krawężnik najazdowy 22x15). Dla chodnika należy przyjąć obrzeże betonowe 8x30. Dla zjazdów ślepych na zakończenia należy przyjąć krawężnik 15x30.

ZAPYTANIE NR 2

Zgodnie z Opiszem technicznym dla branży drogowej w punkcie 4.13. jest zapis, że „Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu wg odrębnego opracowania” a w punkcie 2. „Przedsięwzięcie obejmuje: budowę i oznakowanie...”. Proszę o uzupełnienie o projekt organizacji ruchu.

WYJAŚNIENIE NR 2

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu znaków drogowych.

ZAPYTANIE NR 3

Według specyfikacji ST 2.0 Roboty drogowe jako podbudowę należy zastosować tłuczeń – „niesort 0/63” czy można zastosować kruszywo o frakcji 0/31,5, które jest bardziej dostępne na rynku?

WYJAŚNIENIE NR 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywo o frakcji 0/31,5.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma