

WYKONAWCY

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

W różnych pozycjach przedmiaru / dotyczących wymaganych przewodów / jest inny opis. Proszę o ujednoczenie. Czy zastosować przewody: Ydy, Hp, B2ca, Inne?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach lekcyjnych i korytarza w związku z dobudową do starej instalacji przewody wg. B2CA, instalacja ewakuacyjna i awaryjna przewody silikonowe HDGs 3x1,5 mm²

Pytanie 2:

Wykonawca ma zaprawić bruzdy. Czy ma przygotować również do malowania / n.p. wykonanie gładzi / oraz wymalować miejsca po bruzdowaniu lub całe powierzchnie ścian i sufitów?

Odpowiedź:

Należy zatynkować, wyrównać i pomalować bruzdy po wykuciaciach pod kable oraz wykonać malowanie sufitów.

Pytanie 3:

Czy dane techniczne opraw należy traktować jako:

- nie mniej niżlm
- nie więcej niżW
- nie mniej niżlm/W

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane techniczne opraw należy traktować jako oba warunki:

- nie mniej niż lm
- nie więcej niżW
- nie mniej niżlm/W

Pytanie 4:

Czy do sal lekcyjnych i części biurowej UGR<19?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z norma UGR tylko poniżej 19 z uwagi na olśnienie.

Pytanie 5:

Czy ocenie będzie podlegała dodatkowa oszczędność zużytej energii / większa wartość lm/W / n. p. zamiast oprawy nr. 1 oprawa o parametrach 24W, 150lm/W 3600lm / oszczędność 27% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena (C) – waga kryterium 60
- 2) Okres Gwarancji – waga kryterium 40

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.