



Kolbudy, 27.01.2023

Zn. spr.: SA.270.32.2023

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, iż w dn. 26.01.2023 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania na roboty budowlane pod nazwą: **„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych naziemnych dla budynku biurowego Nadleśnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15, dz. 64/23 obręb ewidencyjny Kolbudy”**.

**TREŚĆ ZAPYTANIA:**

*„W STWIORB w opisie wymagań dotyczących modułów zawarta jest informacja o utrzymaniu poziomu produkcji po 25 latach na poziomie 87 % , czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów , których wartość mocy pierwotnej po 25 latach wynosi 84,8 % , taki parametr posiada zdecydowana większość dostępnych modułów,,*

**ODPOWIEDŹ:**

Nadleśnictwo Kolbudy dopuszcza zastosowanie paneli o dopuszczalnym spadku poziomu produkcji, mocy pierwotnej po 25 latach wynoszącej 84,8 % wartości wyjściowej.

Z poważaniem

Andrzej Gajowniczek  
Nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/

