wyrzutnia dachowa
powietrza z pomp ciepła
w kolorze dachówki
BxH=700x1000
Lw=14000m³/h

czerpnia dachowa
w kolorze dachówki
BxH=1000x1000
Lw=15570m³/h

wyrzutnia dachowa
powietrza z centrali wentylacyjnej
w kolorze dachówki
BxH=700x700
Lw=5175m³/h

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
INSTAL TECH

Piotr Zieliński
65-783 Zielona Góra
ul. Prosta 53 lok.6
tel. 603 44 75 88
instaltech@vp.pl

Inwestor:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
Nazwa projektu:	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz instalacja chłodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, dz.nr 145 jedn. ewid. 321004_4.0002.145 obręb 0002 Myślibórz		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I INSTALACJA KLIMATYZACJI. PLAN SYTUACYJNY.		
Projektant:	mgr inż. PIOTR ZIELIŃSKI	nr upr. LBS/0070/PWBS/18	Skala 1:500
Sprawdził:	mgr inż. STANISŁAW PRASKI	nr upr. 225/73/Zg	Data 11.2020
Opracował:			Nr rys. S-0