



OZNACZENIA:

—•— instalacja chłodnicza - gaz
— instalacja chłodnicza - ciecz
SP2 jednostka wewnętrzna
CH4, CH5 pion instalacji chłodniczej

UWAGA:

- instalację chłodniczą przenieść w przestrzeń sufitu podwieszonego
- jednostki wewnętrzne montować na wysokości min. 2,3m nad posadzką
- wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażać w pompki skroplin
- przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako p.poż. EI60

| PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA INSTAL TECH | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------|
| Piotr Zieliński 65-783 Zielona Góra ul. Prosta 53 lok.6 tel. 603 44 75 88 instaltech@vp.pl | | | |
| Inwestor: | Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz | | |
| Nazwa projektu: | Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz instalacja chłodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, dz.nr 145 jedn. ewid. 321004_4.0002.145 obręb 0002 Myślibórz | | |
| Nazwa rysunku: | INSTALACJA CHŁODNICZA - KLIMATYZACJI. RZUT I PIĘTRA. | | |
| Projektant: | mgr inż. PIOTR ZIELIŃSKI | nr upr. LBS/0070/PWBS/18 | Skala 1:100 |
| Sprawdził: | mgr inż. STANISŁAW PRASKI | nr upr. 225/73/Zg | Data 11.2020 |
| Opracował: | | | Nr rys. S-15 |