



UWAGA:
- na przejściach kanałami wentylacyjnymi przez strop między poddaszem nieużytkowym a poddaszem użytkowym zastosować kłapy p.poż EI60
- na podłogach do poszczególnych pionów wentylacyjnych zamontować przepustnice regulacyjne
- zestawianie materiałów w części opisowej
- kanały prowadzone w budynku zabudować płytą g-k
- wszystkie kratki nawiewno-wyiewne wyposażać w przepustnice regulacyjne

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA		
INSTAL TECH		
Inwestor:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	Piotr Zieliński 66-783 Zielona Góra ul. Prosta 53 lok. 6 tel. 603 44 75 88 instaltech@vp.pl
Nazwa projektu:	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyiewnej z odzyskiem ciepła oraz instalacja chłodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, dz.nr 145 jedn. ewid. 321004.4.0002.145 obręb 0002 Myślibórz	
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIĘTRA	
Projektant:	mgr inż. PIOTR ZIELIŃSKI	Skala 1:50
Sprawdził:	mgr inż. STANISŁAW PRASKI	Data 11.2020
Opracował:		Nr rys. S-3