

**Informacja o wyniku z dnia 23.07.2021 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - „ Dostawa wodomierzy na potrzeby „PGKiM” sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim cz. II”. Nr. sprawy 05/OZ/2021.

Zamawiający, „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim informuje, iż działając na mocy art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), wybrał najkorzystniejszą ofertę w zakresie części 1,2.

**Część 1**

P.H.U. „Metering” Anna Moder  
ul. Parkowa 1  
98-113 Buczek  
Kwota: 458 052,00

**Uzasadnienie:** wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

**Część 2**

Aparator Powogaz S.A  
ul. K. Janickiego 23/25  
60-542 Poznań  
Kwota: 5 149,64

**Uzasadnienie:** wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

**Część 3**

Unieważniono na podstawie art. 255 ust. 2 Ustawy pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W zakresie części 3 oferta Apator Powogaz S.A; ul. K. Janickiego 23/25; 60-542 Poznań podlega odrzuceniu.

**Odrzucenie ofert:**

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 odrzuca ofertę Wykonawcy: Apator Powogaz S.A; ul. K. Janickiego 23/25; 60-542 Poznań.

**Uzasadnienie:** Zamawiający dla części 3 w wymaganiach szczegółowych opisanych w SWZ i OPZ wymagał wodomierzy jednostrumieniowych, hybrydowych wykonanych w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odpornych na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (**brak sprzęgła magnetycznego**). Wykonawca zaoferował wodomierze nie spełniające wymagań Zamawiającego. Zaoferowane wodomierze o numerach katalogowych dla poz. 1 60-3161023-376 i dla poz. 2 o nr. katalogowym 60-3962123-376 posiadają sprzęgło magnetyczne.

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Apator Powogaz S.A..

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Grzegorz Andrzejczak