

ZP.271.1.12.2024

Jarosław 14.03.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tarnowskiego”.

### Pytania i odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga aby konstrukcja oprawy była wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych przez anodowanie w kolorze słupa. Zwracamy uwagę, że takie rozwiązanie ma wyłącznie jeden producent tj. firma Rosa. Czy Zamawiający dopuści oprawę z korpusu aluminium malowanego proszkowo w kolorze słupa?

#### Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuści oprawę z korpusu aluminium malowanego proszkowo w kolorze słupa. Zabezpieczenie oprawy poprzez anodowanie zostało wskazane z uwagi na 10 letnią gwarancję na powłokę (bez wykluczenia na warunki zewnętrzne). Dopuszcza się produkt o tych samych parametrach, bądź lepszych.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr Wiesław Pirożek*

*Witkowski*