



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 10.08.2023

Znak sprawy: TZ.251.1.20.2023

l.dz. TZ.251.1.20.2023-3

Numer postępowania: WPR/TZ/252/ZP/21/2023

Wszyscy Zainteresowani

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania pn. „**Budowa wiaty trzystanowiskowej dla ambulansów oraz rozbiórka części istniejącego garażu na terenie MSZRM przy ul. Tysiąclecia 88 B, C w Katowicach**”.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

Odpowiedź:

Kosztorysy ofertowe mają charakter pomocniczy. Dostarczenie kosztorysów jest wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku konieczności załączania do oferty kosztorysów ofertowych, należy je przygotować w oparciu o Państwa przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nadrzędnym dokumentem jest projekt budowlany wraz z uzyskanym pozwoleniem. Prosimy o ustalenie ceny ryczałtowej na jego podstawie.

Pytanie nr 3

Z uwagi na cenę ryczałtową prosimy o informację, który dokument jest nadrzędny: przedmiar robót czy projekt budowlany, mając na względzie liczne braki w przedmiarze, np.:

- Brak elementów związanych z kolizją nowej wiaty z sieciami,
- Brak demontaży instalacji w rozbieranej części,
- Brak prac związanych z naprawą elewacji na niewyburzanej części, scalenia kolorystycznego części uzupełnianej elewacji ze starą elewacją,
- Zbyt mała ilość odtworzenia zieleni po pracach wyburzeniowych i pracach brukarskich,


Odpowiedź:

Nadrzędnym dokumentem jest projekt budowlany wraz z uzyskanym pozwoleniem. Prosimy o ustalenie ceny ryczałtowej na jego podstawie.

Pytanie nr 4:

Mając na względzie poz. 1 przedmiaru robót tj.:

Uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej prosimy o informację, czy Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na budowę.



40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

WPR w Katowicach posiada aktualne pozwolenie na budowę wiat trzystanowiskowych oraz rozbiórki stanowiska garażowego; Decyzja RBDEC - 0372/2022 Prezydenta Miasta Katowice W ramach w/w decyzji transport materiałów oraz gruzu odbywać się będzie w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach.

Oferent nie jest zobowiązany do uzyskania zmiany obowiązującego pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 5:

Czy mur ogniowy boczny ma być odtworzony na pozostałej nie wyburzanej części budynku – brak w przedmiarze i dokumentacji?

Odpowiedź:

W wycenie prosimy uwzględnić odtworzenie muru ogniowego w pełnym zakresie.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania udzielił: Rafał Wilczyński

Pismo sporządziła: Katarzyna Pietruszka

Akceptowała: Karina Przybyła

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Karina Przybyła

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Zastępcą Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Technicznych

Dariusz Krawczyk