LEGENDA

- INSTALACJA W.Z.
- INSTALACJA C.W.U.
- INSTALACJA CYRKULACYJNA
- INSTALACJA WOD. HYDRANTOWA
- PĘTLA DYSTRYBUCYJNA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ
- ZASILANIE

KOMORA WYRZUTNI DACHOWEJ

KOMORA CZERPNI

PANELE ŻALUZJOWO - AKUSTYCZNE

projektowana klapa oddymiająca 1,4x1,4m

podpora kolan żyletowa

koryto odwadniające

strop monolityczny gr. 30 cm

Wd1-wpust dachowy podgrzewany; q=6,51 dm3/s

Wd2-wpust dachowy podgrzewany; q=6,51 dm3/s

Wd3-wpust dachowy podgrzewany; q=6,51 dm3/s

Wd4-wpust dachowy podgrzewany; q=6,51 dm3/s

3.03 Wentylatornia
543,54 m²
H: 330 cm

3.01 Kl.schodowa A
18,27 m²
H: 330 cm

Hydrant wewnętrzny natynkowy HP25 Q=1,0 dm³/s z wężem półsztywnym o długości 20m, wysokość montażu zaworu hydrantowego 1,35m n.p.p. +/- 0,1m

Podłączenie umywalki w celu zapewnienia obiegu wody w instalacji hydrantowej, zabezpieczenie przed wypływem niekontrolowanym poprzez zawór pierwszeństwa - zawór elektromanetyczny z cewką 230V NO DN15 sprzężony z instalacją SSP + czujnik przepływu

Hydrant wewnętrzny natynkowy HP25 Q=1,0 dm³/s z wężem półsztywnym o długości 20m, wysokość montażu zaworu hydrantowego 1,35m n.p.p. +/- 0,1m

RO DN40 PCV

stal DN35

w.z.Ø25x3,0

RO DN40 PCV

stal DN65

Automatyczna stacja produkcji wody zdemineralizowanej (odwrócona osmoza - RO) o wyajności 100 dm³/h, przewodność poniżej 0,2 uS/cm ze zbiornikiem wody zdemineralizowanej z satli nierdzewnej aseptycznej o pojemności 200 dm³ i zestawem hydroforowym o parametrach V=3 m³/h, H=30 m. Szczegółowy dobór w załącznikach.

REWIZJE

NR	DATA	OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY
01	12.11.2024 r.	Zmiana średnicy hydrantów.
02	03.12.2024 r.	Dodano ukld uzdatniania wody metodą RO.

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ

Inwestor	POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1	Nr zlecenia	41 068
Obiekt	BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, KONTENEREM TRAFOSTACJI I WIATA AGREGATU. BUDOWA MUROWI OPOROWYCH.	Adres	ul. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057 Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin	Faza	PT
Treść rys.	RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ INSTALACJA WODOCIĄGOWA			Nr rys.	S12 rev02
Prac.	T-2	Branża	SANITARNA	Skala	1:50
Kier. pracowni	mgr Marek Zawadowski	Data	03.12.2024 r.	Opracował	
Projektant	mgr inż. Adam Gajewski upr. nr KUP/0064/PWOS/05 w spec. instalacyjnej	Sprawdzający	mgr inż. Marek Nowastowski upr. nr KUP/0159/PWOS/12 w spec. instalacyjnej		