



Automatyczna stacja produkcji wody zdemineralizowanej (odróżniona osmoza - RO) o wydajności 100 dm<sup>3</sup>/h, przewodność poniżej 0,2 uS/cm ze zbiornikiem wody zdemineralizowanej z siatki nierdzewnej aseptycznej o pojemności 200 dm<sup>3</sup> i zestawem hydroforowym o parametrach V=3 m<sup>3</sup>/h, H=30 m. Szczegółowy dobór w załącznikach.