



Skoki, dnia 16 sierpnia 2024 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Skoki**  
**62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11**  
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803  
[www.gmina-skoki.pl](http://www.gmina-skoki.pl)  
e-mail: [sekretariat@gmina-skoki.pl](mailto:sekretariat@gmina-skoki.pl)  
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

**ZP.271.14.2024**

## W Y K O N A W C Y

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
**„Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II: modernizacja sufitu”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

### **Pytanie:**

Dzień dobry. Proszę o info zwrotne kto pokrywa koszty badania konstrukcji wsporczej pod sufit.

### **Odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej ujęto konieczność oceny konstrukcji wsporczej pod sufit podwieszony dot. możliwości jej dalszego użytkowania: *„Konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszony powinna być poddana analizie odnośnie możliwości jej dalszego używania - po demontażu sufitu”*.

W ocenie projektanta *„Przy pracach demontażowych należy pozostawić konstrukcję wsporczą łączącą sufit podwieszony z konstrukcją kratownicową dachu. Konstrukcja wsporcza została przewidziana do ponownego wykorzystania (montażu do niej nowego sufitu podwieszonoego)”*.

Mając powyższe na uwadze – koszty analizy konstrukcji wsporczej pokrywa potencjalny wykonawca robót. W przypadku oceny negatywnej co do nośności konstrukcji wsporczej koszty wymiany pokryje zamawiający.