

DOT.: Postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „45/TUR/2024 Dostawa falowników do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim” (ID 903802)

WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienia treści przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne, producenta Schneider Electric?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenia równoważne, gdyż nowo zakupione falowniki w zamierzeniu mają zostać bezproblemowo zintegrowane z istniejącym układem sterowania pompami, opartym o sprzęt firmy ABB. Aby uniknąć problemów z komunikacją opowiadamy się za spójnym systemem w oparciu o rozwiązania jednego producenta