

Warszawa dn. 17 maja 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Wymiana systemu oświetlenia zainstalowanego w korytarzach i na klatkach w budynku WSA w Warszawie oraz wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, przy ul. Jasnej 2/4.** (ID 610451) - WSA/ZP/PP/26/2022 - udziela wyjaśnień do złożonych pytań, dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że prace związane z wymianą/modernizacją oświetlenia awaryjnego są poza zakresem zamówienia?

Odpowiedź.

Prace związane z oświetleniem awaryjnym zostały opisane w OPZ. Prace związane z oświetleniem awaryjnym dotyczą tylko demontażu istniejących opraw i zabezpieczenia przewodów zasilających.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dysponuje rzutami budynku w formacie .dwg ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje projektem w wersji elektronicznej w tym rzutów w formacie AutoCAD.

Pytanie 3.

Proszę o informację w jaki sposób należy podać wartości "Materiał obudowy" jeśli proponowane oprawy mają różne typy obudowy ?

Czy należy podać wartość najniższej z zaproponowanych ?

Odpowiedź.

Dodatkowo punktowana jest obudowa metalowa opraw. Jeżeli wystąpią oprawy z obudową niemetalową to punktacja ta nie zostanie przyznana.

Pytanie 4.

Proszę o informację w jaki sposób należy podać wartości "Współczynnik oddawania barw" jeśli te wartości są różne w zależności od typu proponowanych opraw ?

Odpowiedź.

Współczynnik oddawania barw powinien wynosić min 80. Dodatkowej punktacji będą podlegały oferty, które zaoferują oprawy o wyższym współczynniku. Zaoferowanie opraw o współczynniku najniższym będzie wskazywało jego wartość.

Pytanie 5

Czy należy podać wartość najniższej z zaproponowanych ?

Odpowiedź.

tak

Pytanie 6

Proszę o informacje w jakich godzinach mogą być prowadzone prace w dni powszednie ?

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisami OPZ Prace mogą być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócić pracy sądu. Prace mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.

Jako godziny nocne należy rozumieć taki czas aby prace nie wpływały na pracę Sądu. Zamawiający dopuszcza prace w godzinach 22:00 do 6:00. W tym czasie muszą się odbywać również prace przygotowawcze i porządkowe.

Magdalena Jańczuk

WSA w Warszawie