

Trzebnica, dnia 20.02.2023 r.

liPF.272.2.2023

**Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

WYJAŚNIENIA SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania pn. „**Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich**” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Powiat Trzebnicki, jako Zamawiający w postępowaniu jak wyżej, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:

„Czy dopuszczają Państwo możliwość zamontowania dźwigu typu MRL (bez maszynowni), z zespołem napędowym umieszczonym w szybie?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamontowania dźwigu typu MRL bez maszynowni z zespołem napędowym w szybie, ponieważ obecny dźwig posiada maszynownię górną nad szybem. Ze względu na łatwiejszy dostęp podczas konserwacji należy przewidzieć montaż nowej tablicy sterowej oraz wciągarki dźwigu w obecnej maszynowni.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zatwierdzam:

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Matusiak (-)
Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Terebun (-)

Sporządziła: Julia Mądra