

PBO.422.2023.KS

Gdańsk dnia 17.10.2023 r.

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o sygnaturze zamówienia nr 139/BZP-U.510.129/2023/EP Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: "Skatepark dla młodzieży- wreszcie na Niedźwiedniku" w ramach BO2022

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**Pytanie 1.** W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii mieszanej tj. posadzki zacierane na gładko na mokro, certyfikowane figury betonowe prefabrykowane (PN EN 14974). Wykonanie inwestycji wraz z powykonawczym badaniem obiektu na zgodność z normą dotycząca rolowisk (PN EN 14974).. Technologia wykonania obiektu w całości na mokro przedraża inwestycję i jest niegospodarna w stosunku do uzyskanego efektu i przeznaczenia obiektu.

**Odpowiedź 1.** Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania i wykonania obiektu w technologii mieszanej z użyciem figur betonowych prefabrykowanych.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 19-10-2023