

UA.271.1.20.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wymiana bram przemysłowych podnoszonych, segmentowych wraz z kurtynami szybkobieźnymi do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – w trybie podstawowym, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2024/BZP 00561035/01 z dnia 2024-10-23

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy do nowych bram segmentowych szybkorołowanych zostanie doprowadzone nowe zasilanie (każda bram na osobnym kablu z rozdzielni) ?

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ wyjaśnia, że każda z istniejących bram posiada doprowadzone osobnym kablem i zabezpieczone w rozdzielnicy obiektowej indywidualne zasilanie i nie zakłada konieczności doprowadzenia nowego zasilania. Ewentualne przesunięcie gniazd lub rozbudowa czy inne zmiany istniejących obwodów zasilających w celu dostosowania do zasilania nowych bram i kurtyn leżą po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 8 listopada 2024 roku zamieszczone zostały poprawione załączniki do SWZ:

- Zał_1_do_SWZ-Opis przedmiotu zamówienia,
- Zał_2_do_SWZ-Projektowane postanowienia umowy,
- Zał_3_do_SWZ-Wzor Formularza Oferty.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz