



Warszawa, dnia

02 PAZ 2020

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP – 5540/...../4789/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42” numer sprawy: WZP-4789/20/290/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ.

Pytanie nr 1.

Wyspecyfikowane w opisie kamery wyraźnie wskazują tylko jednego producenta kamer spełniającego wymagania. Prosimy więc o dopuszczenie kamer, które w niektórych parametrach różnią się od wyspecyfikowanych, jednocześnie pragniemy zauważyć, że różnice pomiędzy nimi nie będą miały większego wpływu na ich funkcjonowanie. Różnice pomiędzy nimi jak poniżej:

	SIWZ	Kamera kopułowa wewnętrzna bez mikrofonu	Kamera kopułowa wewnętrzna z wbudowanym mikrofonem	Kamera zewnętrzna bullet
Przetwornik obrazu	2MPix CMOS 1/2,7	CMOS 1/2.8"2MP	CMOS 1/2.8"2MP	CMOS 1/2.8"2MP
Czułość	0,07 lx /F1.4 - tryb kolorowy 0 lx (IR wł.) - tryb czarnobiały	Kolor: 0,095 lx (F1.6, 1/30s) B/W: 0 lx (IR LED ok)	Kolor : 0.015Lux (F1.4, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on)	Kolor: 0,095 lx (F1.6, 1/30s) B/W: 0 lx (IR LED ok)
Elektroniczna migawka	auto 1/3s - 1/100 000s	1/5s - 1/12 000 s, auto	2 - 1/12 000, auto, min, max, anti-flicker	1/5s - 1/12 000 s, auto
Rtyp obiektywu	moto-zoom, 2,8-12 mm F 1.4, auto focus	moto-zoom, 3,2-10 mm, auto focus	moto-zoom, 2,8-12 mm, auto focus	moto-zoom, 3,2-10 mm, auto focus
Analiza obrazu	Sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki	Sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki - brak	Sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki - brak dodatkowo pojawienie się obiektu, cyfrowy autotracking, detekcja twarzy, detekcja zamglenia, detekcja szwendania	Sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki - brak

Wejście/wyjście alarmowe	1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik	1 wejście / 1 wyjście alarmowe, brak wbudowanego wyjścia przekaźnikowego	1 wejście / 1 wyjście alarmowe, brak wbudowanego wyjścia przekaźnikowego	1 wejście / 1 wyjście alarmowe, brak wbudowanego wyjścia przekaźnikowego
Pobór mocy	2W, 5W z włączonym IR	PoE : Max 7.7W, typical 6W 12VDC : Max 6.5W, typical 5.1W	Max. 12W (12VDC), Max. 12.95W (PoE), Max. 15W (24VAC)	PoE : Max 7.7W, typical 6W 12VDC : Max 6.5W, typical 5.1W
		wejście / wyjście audio brak wbudowanego mikrofonu.	wbudowany mikrofon, wejście / wyjście audio - dwukierunkowe audio	wejście / wyjście audio brak wbudowanego mikrofonu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę wymaganych parametrów minimalnych dotyczących kamer w zakresie zgodnym i opisanym w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie że wszystkie kamery podłączone do platformy bezpieczeństwa muszą być na liście wspieranych przez niego producentów, a integracja z nimi musi odbywać się poprzez firmware kamery, a nie przez otwarte protokoły typu ONVIF.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że potwierdza konieczność pełnego wsparcia dla oferowanych kamer w istniejącym systemie VMS Zamawiającego - Genetec Security Center v.5.9.

Oferowane kamery powinny być na oficjalnej i aktualnej liście wspieranych urządzeń dla ww. systemu VMS.

Podłączenie i uruchomienie w ww. VMS nie może wymuszać zakupu dodatkowych, specjalnych licencji poza standardowymi licencjami - camera connection.

Pytanie 3:

Czy opłata za usunięcie drzew, (zgodnie z decyzją to kwota 394 407,00zł.) leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opłata za usunięcie drzew (zgodnie z Decyzją) leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje:

- o zmianie załącznika nr 1 w zakresie dokumentacji projektowej - projekt Wykonawcy zamieszczonego w dniu 23 września 2020 roku na Platformie Zakupowej;
- że w dniu 2 października 2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe wyjaśnienia/zmiany są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI