

Centrum Zamówień Publicznych**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****Zestaw nr 7**


Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.190.2023.PC na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o potwierdzenie, że szatnie nie zaliczają się do pomieszczeń mokrych, tym samym nie przewiduje się w nich izolacji przeciwwilgociowych ścian ani posadzek.	W szatniach przed umywalkami powinna być wykonana pełna izolacja przeciwwodna, jak w pomieszczeniach mokrych.
2.	Prosimy o informację czy w sali sportów walki (pom. 3.26) należy zastosować podłogę systemową – parkiet na legarach, na którym układane będą maty tatami?	W sali sportów walki należy zastosować posadzkę betonową pływającą z wylewką samopoziomującą pod maty tatami - zapewniającą utrzymanie poziomu wejścia z korytarza do pomieszczenia i możliwość swobodnego otwierania drzwi.
3.	Prosimy o informację jaka powierzchnia sali sportów walki (pom. 3.26 – 123,90m ²) ma być wyłożona matami tatami.	Maty tatami należy wykonać na całej powierzchni pomieszczenia sportów walki.
4.	Prosimy o informację czy w sali cardio (pom. 2.14) należy zastosować podłogę systemową – podniesioną wykończoną pcv – jak sugeruje rysunek A08 przekrój P3, czy wykładzina na być położona na warstwie izolacji akustycznej i posadzce betonowej.	W sali cardio należy zastosować podłogę systemową wykończoną wykładziną PCV na posadzce betonowej pływającej.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk