



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

RI.271.1.2024.JK

Brodnica, dnia 24 września 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację oświetlenia w Gminie Brodnica”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm., dalej „PZP”) udostępniam treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłożenia karty systemu sterowania jako jeden z przedmiotowych środków dowodowych.

Odpowiedź:

Zgodnie ze „Specyfikacją techniczną opraw oświetleniowych” (załącznik nr 8A do SWZ) a także pkt XIV.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia należy przedłożyć kartę katalogową lub inne dokumenty informacyjne.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, system sterowania oprawami, który bazuje na łączności oprawa-bramka-serwer główny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza system, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem spełniania wymogów Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9: „Rozświetlamy Polskę”.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oprawami sterowników z możliwością podłączenia do systemu sterowania w siedzibie zamawiającego. Proszę o informację jaki system sterowania posiada zamawiający w celu dopasowania sterowników.

Odpowiedź

Zamawiający w obecnej chwili nie posiada takiego systemu.

Pytanie 4:

Na jaki okres czasu przewidzieć transmisję danych, czy ma być on zbieżny z okresem gwarancji?

Odpowiedź

Tak, przy czym Zamawiający zakłada, że w pytaniu mowa jest o łączności w oparciu o GSM – po okresie gwarancji koszty utrzymania systemu przejdą na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy zamawiający wymaga uruchomienia systemu sterowania w tym zadaniu, czy tylko montażu sterowników w oprawie?

Odpowiedź

Wymagane jest uruchomienie systemu i jego poprawne funkcjonowanie.

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 3 PZP zamawiający zmienia Rozdział XVIII pkt 1 oraz Rozdział XIX pkt 1 SWZ, tj. termin składania i otwarcia ofert, które odpowiednio otrzymują brzmienie:

1. *„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica.ug> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27 września 2024 r. do godziny 10:00.”*
2. *„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2024 r. o godzinie 10.05.”*

(-) Adam Zalewski

Wójt Gminy Brodnica