

**Zamawiający:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE**

INFORMACJA

Dotyczy postępowania pn. „Ochrona obiektu położonego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosza 24 (siedziby Urzędu Miasta i Gminy) wraz z usługą portierską oraz monitoring i konserwacja systemów alarmowych w obiektach Gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1. Jakie urządzenia wchodzi w skład systemów o których Zamawiający piszę w ppkt a) pkt. 1, rozdział V. ZAKRES I WARUNKI USŁUGI KONSERWACJI SYSTEMU - proszę o odpowiedź w odniesieniu do każdej z lokalizacji:

Świetlice Środowiskowej TOP – Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 13,

- a) Klubie Środowiskowym OPTY – Jelcz-Laskowice, ul. Techników 12,
- b) Klubie Środowiskowym KUŹNIA – Jelcz-Laskowice, Aleja Wolności 34A/2
- c)remizo- świetlice – Grędzina, ul. Główna 23a
- d)remizo-świetlice – Dębina, ul. Chwałowicka 1
- e) remizie – Biskupice Oławskie , ul. Główna 2a
- f) remizie – Jelcz-Laskowice, ul. Mleczna 6
- g) remizie – Minkowice Oł., ul. Kościuszki 86,
- h) remizie – Wójcice, ul. Główna 30
- i) pomieszczeniu do przechowywania broni i amunicji – Jelcz-Laskowice, ul. Witosza 24

np. ilość czujek ruchów; kontraktornów,; czujek dymu; kamer; klawiatur, dysków twardych,..itd., informacji czy elementy systemu są bezprzewodowe itd., marka/producent oraz symbol/model, rok wykonania systemu).

Odpowiedź :

Świetlica Środowiskowa TOP - kamery – 3 szt., czujki ruchu – 5, klawiatura 1, dysk twardy 1, sygnalizator – 1 , montaż w 2011r.

Klub Środowiskowy OPTY – kamery – 3 szt. , czujki ruchu – 17 szt. , klawiatura – 3 szt. , sygnalizator – 1, dysk twardy – 1, montaż – 2011r,

Klub Środowiskowy KUŹNIA – kamery – 3 szt., czujka 1, dysk twardy NOVUS – 1, sygnalizator – 1 szt., montaż 2011r,

Remizo-świetlica ul. Główna 23a , 55-220 Grędzina – czujki ruchu – 5, sygnalizator – 1, klawiatura -1 – 2014r.

Remizo-świetlica ul. Chwałowicka 1, 55-220 Dębina – czujki ruchu – 5 szt. sygnalizator SATEL SP4001– 1, klawiatura 1 – 2014r.

Remiza, ul. Główna 2a, 55-220 Biskupice – czujki ruchu – 5 szt. sygnalizator – 1 szt., klawiatura – 1 szt. – montaż 2014 r.

Remiza, ul. Mleczna 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, - czujki ruchu – 5 szt. sygnalizator – 1 szt., klawiatura – 1 szt. – montaż 2015 r.

Remiza, ul. Kościuszki 86, 55-220 Minkowice Oł.- czujki ruchu – 6 szt. sygnalizator – 1, klawiatura – 1 szt. – montaż 2015 r.

Remiza, ul. Główna 30, 55-220 Wójcice – czujki ruchu – 5 szt., klawiatura – 1 szt., sygnalizator – 1 szt. – montaż 2015r

Pomieszczenie do przechowywania broni i amunicji , ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice – czujka ruchu – 2 szt., klawiatura – 1 szt., sygnalizator – 1, nadajnik – 2szt. – montaż 2018r. Elementy systemu są przewodowe.

Pytanie 2 .

Czy dla wszystkich obiektów wyposażenie i uzbrojenie GI ma być jednakowe?

Odpowiedź :

Uzbrojenie i wyposażenie GI wyłącznie – przy magazynie broni i amunicji – Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24

Z upoważnienia Burmistrza
Małgorzata Łubkowska
Główny specjalista ds. zamówień publicznych