

## Warunki Techniczne 0.6.../ 03/2021

Obiekt : Sieć wodociągowa rozdzielcza dla miejscowości Krupin

Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krupin wraz z przesyłem do miejscowości Protowo

Inwestor : **Gmina Rychliki**

1. Warunki dostawy wody i odbioru ścieków zgodnie z Regulaminem Dostawy Wody i Odbioru Ścieków w Gminie Rychliki.
2. Szczegółowe warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej oraz podłączenia budynków do sieci wodociągowej .
  - 2.1 Wykonać rozbudowę sieci wodociągowej za pomocą rur PE PN10 SDR17.
  - 2.2 Projektowane przyłącza wodociągowe podłączyć przewodem PE o średnicy 40 mm do sieci wodociągowej za pomocą zestawu przyłączeniowego do rur PE
  - 2.3 Uzyskać zgodę na lokalizację w pasie drogi gminnej projektowanej sieci wodociągowej od Gminy Rychliki – załączyć do dokumentacji w/w zgodę.
  - 2.4 Uzyskać zgodę na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na terenach prywatnych – załączyć do dokumentacji w/w zgodę.
  - 2.5 Do zarejestrowania ilości wody pobranej należy przewidzieć wodomierz skrzydełkowy , zawór antyskażeniowy, zawór odcinający oraz **zawór redukcyjny** zainstalowany w studzience wodomierzowej zainstalowanej przy granicy posesji. Studzienka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego z monolitycznym dnem. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych studzienka dodatkowo zabezpieczona balastem i kotwionym fundamentem umożliwiającym jej wyparcie ponad powierzchnię ziemi.
  - 2.6 Na końcówkach projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć hydranty p.poż. Dn 80, hydranty projektować w pasie drogi gminnej.
3. Szczegółowe warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenia budynków do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
  - 3.1. Wykonać budowę sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą rur PVC grubościennych, gładkich o ścianie litej, klasa SN8 .
  - 3.2. Główna przepompownia ścieków w msc. Krupin dwupompowa, pompy zatapialne z wirnikami otwartymi - vortex, korpus przepompowni z polimerobetonu.
  - 3.3 Uzyskać zgodę na lokalizację w pasie drogi gminnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od Gminy Rychliki – załączyć do dokumentacji w/w zgodę.
  - 3.4 Uzyskać zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych – załączyć do dokumentacji w/w zgodę.
  - 3.5. Ścieki z msc. Krupin przetłoczyć do msc. Protowo , włączyć po rozprężeniu do istn. studni Si o rzędnych 75,46/74,17 w drodze gminnej dr 48.

4. Podczas prac ziemnych zachować szczególną ostrożność z uwagi na podziemne instalacje zainwentaryzowane lub nie. W przypadku ich uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego.
5. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego.  
Opracowany na podstawie powyższych warunków projekt techniczny sieci wod-kan przedłożyć w 2 egz. w GZK w Rychlikach celem ostatecznego uzgodnienia. Projekt winien być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonanie sieci wod-kan należy zlecić wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia w zakresie w/w robót.
6. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 1 roku od daty ich wydania.
7. Odbiorca jest zobowiązany udostępnić nieodpłatnie dostawcy teren nieruchomości, na którym znajduje się sieć i przyłączy wod-kan celem przeprowadzenia prac remontowych oraz współdziałać z dostawcą w zakresie utrzymania rurociągów wod-kan w należytym stanie.

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
mgr Józef Gryguć



7011.2.2021

Rychliki, dnia 31 marca 2021 r.

### PEŁNOMOCNICTWO NR 8/2021

Dla **P. Jarosława Pawłowskiego**, prowadzącego działalność pod nazwą **Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski, adres: ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pasłek, NIP 839-218-58-13** do reprezentowania Gminy Rychliki w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii i wszelkich zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla zadania pod nazwą: Projekt sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin-Kiersity-Protowo, w zakresie sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Krupin oraz sieci kanalizacji sanitarnej Krupin-Protowo.

Pełnomocnictwa udzielono w dniu 31.03.2021 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zaciągania zobowiązań finansowych, uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i wygasa z dniem 31.12.2021 z możliwością jego pisemnego przedłużenia.

WÓJT GMINY  
  
Zbigniew Lichuszcwski